

**SPRAWOZDANIE**  
**Z KONTROLI DORAŻNEJ**  
**PRZEPROWADZONEJ**  
**PRZEZ WOJEWÓDZKĄ STACJĘ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ**  
**W POZNANIU**  
**W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ**  
**W POZNANIU**  
ul. Gronowa 22  
61-655 Poznań

**I. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu: *Oddział Higieny Komunalnej***

**II. Imię nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób kontrolujących:**

- \_\_\_\_\_ - *kierownik Oddziału Higieny Komunalnej,*
- \_\_\_\_\_ – *starszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej,*
- \_\_\_\_\_ - *starszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej,*
- \_\_\_\_\_ - *starszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej.*

**III. Komórka organizacyjna PSSE w Poznaniu: *Oddział Higieny Komunalnej***

**IV. Imię nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE:**

- \_\_\_\_\_ - *kierownik Oddziału Higieny Komunalnej,*
- \_\_\_\_\_ – *kierownik Sekcji Nadzoru nad placówkami udzielającymi świadczeń zdrowotnych,*
- \_\_\_\_\_ - *kierownik Sekcji Nadzoru nad obiektami użyteczności publicznej,*
- \_\_\_\_\_ – *starszy asystent Sekcji Nadzoru nad placówkami udzielającymi świadczeń zdrowotnych.*

**V. Data kontroli: *1-3 sierpnia 2022 r.***

**VI. Zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą:** Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności Oddziału Higieny Komunalnej PSSE w Poznaniu w ramach nadzoru nad realizacją nakazów wydanych w decyzjach administracyjnych oraz planów

kontroli obiektów w latach 2019-2022. Okres objęty kontrolą od dnia 1.01.2019 r. do dnia 1.08.2022 r.

## **VII. Ustalenia kontroli, ocena wyników kontroli:**

### **Zagadnienia nadzoru nad obiektami służby zdrowia**

W czasie kontroli sprawdzono wybrane teczki obiektów lecznictwa zamkniętego, w których w okresie objętym kontrolą wydano decyzje lub w których obowiązywały nakazy wydanych wcześniej decyzji administracyjnych w zakresie zapewnienia właściwego stanu sanitarno-technicznego, w tym m.in. zgodności pomieszczeń i urządzeń z wymogami Ministra Zdrowia z dn. 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2022 r. poz. 402). Sprawdzono egzekwowanie realizacji nakazów w nadzorowanych obiektach. Poniżej przedstawiono terminy udokumentowanych działań podejmowanych przez PPIS w Poznaniu w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi.

- **Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu, obiekt przy ul. Długiej 1/2**

Od dnia 9.05.2017 r. obowiązywała decyzja znak HK1-423/02/1-7/17, w której określono terminy usunięcia nieprawidłowości. Realizacja nakazów była sprawdzana na bieżąco i w dniach 4.03.2019 r., 31.07.2019 r., 5.08.2019 r., 30.08.2019 r. przeprowadzono kontrole sprawdzające. Terminy realizacji części nakazów zostały decyzjami z dnia 22.01.2019 r. i 2.07.2020 r. wydłużone najpierw do dnia 30.06.2020 r. następnie do dnia 31.03.2021 r. Nie sprawdzono realizacji powyższych nakazów.

Ponadto, dnia 22.03.2019 r. wydany został protokół kontroli kompleksowej, w czasie której stwierdzono kolejne nieprawidłowości dotyczące stanu sanitarno-technicznego. Wystosowano decyzję z dnia 14.05.2019 r. nr HK1-423/02/1-3(2)/19 z terminami realizacji nakazów do dnia 30.06.2019 r., 30.09.2019 r., 15.01.2020 r., 31.03.2020 r., 30.06.2020 r., 30.09.2020 r., 15.01.2021 r.

Przeprowadzono kontrole sprawdzające wykonanie nakazów decyzji z dnia 14.05.2019 r. w dniach: 9.08.2019 r., 3.09.2019, 26.02.2020 r. W trakcie prowadzenia sprawy wydano decyzje z dnia 25.11.2020 r. oraz z dnia 10.02.2021 r. prolongujące termin realizacji nakazów. Terminy zostały wydłużone do dnia 31.12.2020 r., 31.12.2021 r. i 31.12.2022 r.

Następnie wydano kolejną decyzję z dnia 31.01.2022 r. zmieniającą termin realizacji nakazów z dnia 31.12.2021 r. na dzień 30.06.2023 r. Do dnia kontroli nie sprawdzono nakazu

dotyczącego doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno-technicznego ścian w Centralnej Sterylizatorni, który upłynął dnia 31.12.2020 r.

W obiekcie przy ul. Szamarzewskiego 82/84 Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu została wydana decyzja HK-PSZ.90.11.4.31.2020 z dnia 16.02.2021 r. z terminem realizacji do dnia 31.12.2021 r. Do dnia kontroli realizacja nakazu nie została sprawdzona.

- **Pielęgniarski Ośrodek Opieki**

Od dnia 15.10.2018 r. obowiązywała decyzja nr HK1-423/13/1-1(9)/18 w zakresie m.in. zapewnienia właściwego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń z terminami realizacji nakazów do dnia 19.11.2018 r. oraz dnia 31.03.2019 r. Przeprowadzono kontrole sprawdzające dnia 25.04.2019 r. oraz dnia 18.09.2019 r.

W dniu 15.05.2020 r. wpłynęła interwencja na liczne nieprawidłowości w obiekcie. Na podstawie protokołu kontroli z dnia 27.05.2020 r. została wydana decyzja nr HK1-423/13/1/1-1(11)/20 z dnia 17.09.2020 r. z terminem realizacji do dnia 15 stycznia 2021 r. W dniach 31.08.2021 r. i 21.09.2021 r. przeprowadzono kolejną kontrolę interwencyjną oraz kontrolę sprawdzającą realizację nakazów ww. decyzji. Kontrola wykazała niewykonanie części nakazów, na które zostało wydane upomnienie nr HK-PSZ.9020.13.3.2021 z dnia 30.09.2021 r. oraz wykazała kolejne, nowe nieprawidłowości. Nie przeprowadzono kontroli sprawdzającej nieprawidłowości ujętych w upomnieniu.

W dniu 26.10.2021 r. wydano decyzję nakazującą usunięcie powyższych, nowych nieprawidłowości z terminami realizacji do dnia 30.11.2021 r. oraz 31.01.2022 r. W dniu 27.07.2022 r. wystosowano zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli celem sprawdzenia wykonania wszystkich nakazów wydanych wcześniej decyzji.

- **Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań (obiekt przy ul. Grunwaldzkiej 16/18)**

Kontrola kompleksowa szpitala rozpoczęła się dnia 14.02.2020 r. a zakończona została dnia 17.09.2020 r. Opracowano protokół kontroli, który został wydany w dniu 3.12.2020 r. Powyższe opóźnienia w zakończeniu kontroli według oświadczenia kierownika wynikały z wprowadzenia stanu epidemii, a także związanych z nią ograniczeń.

Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli wydano decyzję HK-PSZ.9020.02.2.2020 z dnia 26.02.2021 r. W roku 2021 i 2022 nie przeprowadzono kontroli sprawdzającej, wydano natomiast kilka decyzji prolongujących terminy usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Decyzją nr HK1-423/02/2-1(6)/20 z dnia 17.06.2020 r. przesunięto terminy realizacji większości nakazów zawartych w powyższej decyzji do dnia 31.12.2022 r. Wykonanie nakazów, których termin realizacji ustalono do dnia 31.12.2020 r. i 31.12.2021 r. nie zostało sprawdzone. Termin realizacji części nakazów został decyzją nr HK-PSZ.9020.2.1.2021 z dnia 4 marca 2022 r. przedłużony z dnia 31.12.2021 r. na dzień 31.05.2022 r. Ich realizacja również nie została sprawdzona.

W przypadku wcześniejszej decyzji nr HK1-423/02/2-7(2)/18 z dnia 7.09.2018 r. kontrole sprawdzające wykonanie nakazów przeprowadzono kilkakrotnie: dnia 1.07.2019 r., 14.02.2020 r., 16.12.2020 r.

• **Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań**

Po przeprowadzeniu kontroli kompleksowej wydano w dniu 20.01.2020 r. protokół kontroli, w którym ujęto stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości i wydano doraźne zalecenia. W dniu 24.02.2020 r. przeprowadzono kontrolę sprawdzającą wykonanie zaleceń zawartych w przedmiotowym protokole. W dniu 28.07.2020 r. wydano decyzję w zakresie m.in. zapewnienia właściwego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń z terminami realizacji dla poszczególnych nakazów określonymi na:

- 30.09.2020 r.
- 15.01.2021 r.
- 31.03.2021 r.
- 30.06.2021 r.
- 15.08.2021 r.
- 31.08.2021 r.

W wyniku dalszego prowadzenia sprawy wydano 5 decyzji przedłużających nakazy powyższej decyzji:

- decyzja z dnia 28.01.2021 r. - przedłużenie do dnia 31.08.2021 r.
- decyzja z dnia 26.04.2021 r. - przedłużenie do dnia 31.12.2021 r.
- decyzja z dnia 1.09.2021 r. - przedłużenie do dnia 31.12.2021 r.
- decyzja z dnia 20.09.2021 r. - przedłużenie do dnia 31.12.2021 r.
- decyzja z dnia 16.02.2022 r. - przedłużenie do dnia 31.03.2022 r.

Nie przeprowadzono kontroli sprawdzającej realizację ww. nakazów. Natomiast w latach 2020-2021 przeprowadzono kilka kontroli w związku z interwencją - na bieżąco reagowano na sygnały dotyczące warunków sanitarno-higienicznych w nadzorowanych podmiotach.

- **Szpital w Puszczykowie**

W dniu 22.10.2021 r. wydano decyzję nr HK-PSZ.9020.2.17.2021 prolongującą terminy realizacji części nakazów zawartych w decyzji Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nr DN-HK.9020.243.2018 z dnia 15.03.2019 r. Powyższe terminy zostały przedłużone do dnia 31.12.2022 r.

W miesiącu maju i czerwcu 2022 r. przeprowadzono w podmiocie kontrolę kompleksową wraz z kontrolą sprawdzającą nakazy, których termin upłynął - protokół kontroli nr HK-PSZ.9020.2.3.2022 z dnia 22.06.2022 r. W czasie kontroli stwierdzono liczne nieprawidłowości, decyzja jest w trakcie opracowywania.

- **NZOZ**

Na podstawie wyników kontroli (protokół kontroli nr HK-465/1/9-73/19 z dnia 10.12.2019 r.) wydano decyzję nr HK1-423/02/17-1/20 z dnia 17.01.2020 r. z terminami realizacji nakazów do dnia 30.04.2020 r. oraz 31.07.2021 r. Przeprowadzono kontrolę sprawdzającą dnia 7.07.2021 r., w czasie której stwierdzono wykonanie nakazów dotyczących magazynowania odpadów medycznych. W prowadzonym postępowaniu wydano dwie decyzje odmawiające prolongaty terminu realizacji nakazu ww. decyzji, dotyczącego zapewnienia w bloku operacyjnym pomieszczenia służby szatniowej personelu, od których podmiot wniósł odwołanie do WPWIS. Dnia 24.05.2022 r. WPWIS utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. Realizacja przedmiotowego nakazu decyzji w dniu kontroli PSSE oczekiwiała na sprawdzenie. Nie sprawdzono także realizacji nakazów decyzji z dnia 17.01.2020 r., których termin realizacji upłynął dnia 31.07.2021 r., a które dotyczą zapewnienia i wyodrębnienia oddziału ginekologicznego, oddziału chirurgii i chirurgii ortopedycznej oraz zapewnienia w pokoju łóżkowym dostępu do łóżek z trzech stron, w tym dwóch dłuższych.

- **Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu ul. 28 czerwca 1956 nr 135.147,61-545 Poznań,**

Od dnia 23.07.2019 r. obowiązywała decyzja nr HK1-423/02/4-2(2)/19 w zakresie m.in. zapewnienia właściwego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń z terminem wykonania nakazów do dnia: 30.09.2019 r., 15.01.2020 r., 30.06.2020 r., 30.04.2021 r.

Kontrole sprawdzające w obiekcie przeprowadzono w dniach: 14.11.2019 r. oraz 30.01.2020 r.

Od 30.01.2020 r. prowadzona była ze szpitalem wyłącznie korespondencja dotycząca prolongowania nakazów decyzji.

PPIS w Poznaniu wydał 5 decyzji przedłużających terminy wykonania części nakazów:

- decyzja z dn. 22.01.2020 r. - przedłużenie realizacji do 31.03.2020 r.

- decyzja z dn. 29.06.2020 r. – przedłużenie realizacji do 31.12.2020 r.
  - decyzja z dn. 27.01.2021 r. - przedłużenie realizacji do 31.12.2021 r.
- oraz w części odmówił zmiany terminu (obowiązywał termin do 30.04.2021 r.):
- decyzja z dn. 18.08.2021 r. - od września 2021 r. prowadzone było w zakresie objętym odmową zmiany decyzji własnej postępowanie odwoławcze oraz skargowe.

Nie sprawdzono wykonania części nakazów ujętych w decyzji:

- z terminem realizacji do dnia 31.03.2020 r., 30.06.2020 r., 31.12.2020 r. oraz 15.01.2021 r.
- Kontrolę sprawdzającą w planie rocznym na 2021 r. zaplanowano na październik – nie zrealizowano. Pozostałe nakazy zostały sprawdzone lub sprawa jest w toku.

- **Szpital Miejski im. Franciszka Raszei ul. Mickiewicza 2, 60-834 Poznań**

Od dn. 30.01.2019 r. obowiązywała decyzja nr HK1-423/02/8-1(1)/19 w zakresie m.in. zapewnienia właściwego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń z terminem wykonania nakazów do: 31.03.2019 r., 30.06.2019 r., 15.01.2020 r., 30.06.2020 r.

Kontrole sprawdzające przeprowadzono w dniach: 30.07.2019 r., 7.10.2019 r., 23.06.2021 r.

PPIS w Poznaniu wydał 6 decyzji na wniosek szpitala o przedłużeniu terminu wykonania części nakazów decyzji:

- decyzja z dn. 20.08.2019 r. – przedłużenie do dnia 30.06.2020 r.
- decyzja z dn. 16.01.2020 r. – przedłużenie do dnia 15.12.2020 r.
- decyzja z dn. 11.02.2020 r. – przedłużenie do dnia 30.06.2020 r.
- decyzja z dn. 11.08.2020 r. – przedłużenie do dnia 31.12.2020 r. 31.08.2020 r., 30.09.2020 r., 31.03.2021 r., 31.12.2023 r., 31.12.2021 r., 31.12.2020 r., 31.03.2021 r.,
- decyzja z dn. 19.08.2021 r. – przedłużenie do dnia 31.12.2025 r., 31.12.2022 r.
- decyzja z dn. 15.11.2021 r. – przedłużenie do dnia 31.12.2022 r.

Sprawdzono wykonanie nakazów decyzji z zakresu HK za wyjątkiem: punktów, których termin jeszcze nie upłynął - terminy przedłużono do 31.12.2022 r., do 31.12.2023 r. oraz 31.12.2025 r.

- **Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Polna 33, 60-535 Poznań**

Od dnia 28.01.2020 r. obowiązywała decyzja nr HK1-423/02/3-1/20 w zakresie m. in. zapewnienia właściwego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń z terminem wykonania nakazów do: 30.04.2020 r., 30.06.2020 r., 30.09.2020 r., 31.01.2021 r., 30.06.2021 r., 30.09.2021 r.

Na wniosek szpitala z dn. 21.12.2021 r. o przedłużeniu terminu realizacji części nakazów PPIS w Poznaniu wydał decyzję z dn. 16.03.2022 r. odmawiającą zmiany pierwotnej decyzji.

Szpital w piśmie z dn. 21.12.2021 r. przekazał informację o wykonaniu pozostałych punktów decyzji.

W planie rocznym na 2021 r. zaplanowano kontrolę sprawdzającą na wrzesień 2021 r. - kontrola nie została zrealizowana. W 2022 r. kontrola zaplanowana była na miesiąc luty – także niezrealizowana. W obiekcie nie przeprowadzono kontroli sprawdzającej.

- **Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Lecznicznym z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań**

Od dnia 04.09.2019 r. obowiązywała decyzja nr HK1-423/02/7-5(2)/19 w zakresie m. in. zapewnienia właściwego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń z terminem wykonania nakazów do: 31.10.2019 r., 15.01.2020 r., 31.03.2020 r., 15.01.2021 r.

Kontrolę sprawdzającą przeprowadzono w dn. 5.02.2020 r. (część pkt. z terminem wykonania do 15.01.2020 r.).

PPIS w Poznaniu wydał na wniosek szpitala decyzję z dn. 21.02.2020 r. przedłużającą termin wykonania części nakazów do 30.04.2020 r.

Nie sprawdzono pozostałych punktów decyzji, tj. z terminami do 31.03.2020 r., do 30.04.2020 r. oraz do 15.01.2021 r. W tym okresie szpital został przeznaczony do leczenia pacjentów z COVID-19 (placówka jednoimienna).

- **Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów SPZOZ ul. Szamarzewskiego, 62- 569 Poznań**

Od dnia 27.11.2019 r. obowiązywała decyzja nr HK1-423/02/10-3(2)/19 w zakresie m. in. zapewnienia właściwego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń z terminem wykonania nakazów do dnia: 10.02.2020 r., 31.03.2020 r., 30.06.2020 r., 10.01.2021 r.

Kontrole sprawdzające przeprowadzono w dniach: 10.02.2020 r., 12.02.2020 r., 7.10.2021 r., 1.07.2022 r.

PPIS w Poznaniu wydał 5 decyzji na wniosek szpitala o przedłużenie terminu wykonania części nakazów decyzji:

- decyzja z dnia 10.11.2020 r. – przedłużenie do dnia 30.06.2020 r.
- decyzja z dnia 9.12.2020 r. - przedłużenie do dnia 31.08.2021 r. do 31.12.2021 r. do 31.12.2022 r.
- decyzja z dnia 17.05.2021 r.- przedłużenie do dnia 31.12.2021 r.
- decyzja z dnia 11.06.2021 r.- przedłużenie do dnia 30.06.2022 r.
- decyzja z dnia 4.01.2022 r. - przedłużenie do dnia 31.12.2022 r. do 30.06.2022

Punkty decyzji zostały sprawdzone, termin na wykonanie pozostałych punktów decyzji został wydłużony do 31.12.2022 r.

- **Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Garbary 15, 60-866 Poznań**

Od dnia 7.10.2019 obowiązywała decyzja nr HK1-423/02/13-1(2)/19 w zakresie m. in. zapewnienia właściwego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń z terminem wykonania nakazów do: 15.01.2020 r., 30.06.2020 r., 30.04.2021 r., 30.06.2022 r.

Kontrole sprawdzające przeprowadzono w dniach: 4.02.2020 r., 21.06.2021 r., 24.06.2022 r.

Na wniosek szpitala wydano 5 decyzji przedłużających termin wykonania części nakazów:

- decyzja z dn. 2.06.2020 r. - przedłużenie do dnia 30.06.2021 r.
- decyzja z dn. 23.04.2021 r.- przedłużenie do dnia 31.12.2021 r.
- decyzja z dn. 11.06.2021 r. - przedłużenie do dnia 31.12.2022 r.
- decyzja z dn. 11.05.2022 r. - przedłużenie do dnia 31.12.2022 r.
- decyzja z dn. 26.07.2022 r. - przedłużenie do dnia 30.04.2023 r.

Sprawdzono wykonanie punktów decyzji, których termin realizacji upłynął, pozostałe nakazy decyzji zostały prolongowane do: 31.12.2022 r. oraz do 30.04.2023 r.

- **Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań**

Od dnia 27.06.2019 r. obowiązywała decyzja nr HK1-423/02/5-5(3)/19 w zakresie m. in. zapewnienia właściwego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń z terminem wykonania do dnia: 30.09.2019 r., 15.01.2020 r., 31.03.2020 r., 30.06.2020 r., 15.01.2021 r., 31.12.2022r.

Kontrole sprawdzające przeprowadzono w dniach:

- 08.10.2019 r.
- 23.01.2020 r.
- 25.08.2021 r. – kontrola wykazała niewykonanie części nakazów, których termin realizacji upłynął 15.01.2021 r. Wydano upomnienie z dn. 17.09.2021 r.
- 06.10.2021 r.

Na wniosek szpitala terminy wykonania części nakazów przedłużono/lub odmówiono zmiany terminu wydając 3 decyzje:

- decyzja z dn. 2.06.2020 r. – przedłużenie terminu do dnia 31.12.2020 r.,
- decyzja z dn. 8.02.2021 r. - odmowa przedłużenia terminu nakazów decyzji, których termin realizacji upłynął 15.01.2021 r. W sprawie prowadzono postępowanie odwoławcze (WPWIS utrzymał w mocy decyzję PPIS w Poznaniu – decyzja WPWIS z dn. 14.04.2021 r.),



- decyzję z dn. 11.02.2022 r. – odmowa przedłużenia terminu realizacji, których termin realizacji upłynął 15.01.2021 r. W sprawie prowadzono postępowanie odwoławcze (WPWIS uchylił i umorzył decyzję PPIS w Poznaniu – decyzja WPWIS z dn. 26.04.2022 r., przedłużenie terminu wykonania nakazów do 31.12.2022 r.).

Kontrole sprawdzające zostały przeprowadzone, terminy wykonania pozostałych nakazów jeszcze nie upłynęły (obowiązuje termin do 31.12.2022 r.).

• **szpital jednodniowy**

W dn. 17.12.2021 r. wydano decyzję nr HK-PSZ.9020.3.5.2021 w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami m. in. w zakresie postępowania z odpadami medycznymi z terminem wykonania: do dnia 15.01.2022 r. oraz do 31.03.2022 r.

Z uwagi na stosowany w placówce amalgamat stomatologiczny PPIS w Poznaniu przekazał po kontroli pisma z dn. 29.12.2021 r. i 29.12.2022 r. z informacją o nieprawidłowościach w tym zakresie do organu Inspekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Brak kontroli sprawdzającej, w dn. 22.07.2022 r. wysłano zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli sprawdzającej.

• **Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o. ul. 28 Czerwca 1956 r. Nr 194, 61-485 Poznań**

W dn. 30.11.2018 r. wydano decyzję nr HK1-423/02/14-6(2)/18 w zakresie zapewnienia właściwego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń.

W 2019-2022 r. na wniosek szpitala zmieniono lub odmówiono zmiany decyzji w zakresie terminu wykonania części nakazów wydając 18 decyzji:

- z dn. 8.01.2019 r. – przedłużenie do 30.06.2019 r.
- z dn. 17.04.2019 r. - przedłużenie do 24.05.2019 r. i do 30.09.2019 r.
- z dn. 29.05.2019 r. – przedłużenie do 31.12.2019 r.
- z dn. 9.07.2019 r. – przedłużenie do 31.12.2019 r. i do 31.12.2020 r.
- z dn. 17.09.2019 r. – przedłużenie do 31.12.2019 r. i do 31.03.2020 r.
- z dn. 21.11.2019 r. – przedłużenie do 31.03.2020 r.
- z dn. 20.01.2020 r. – przedłużenie do 30.04.2020 r. i do 29.02.2020 r./ odmowa zmiany terminu
- z dn. 26.03.2020 r. – odmowa zmiany terminu
- z dn. 22.04.2020 r. – przedłużenie do 30.06.2020 r.
- z dn. 05.05.2020 r. - przedłużenie do 31.12.2020 r.
- z dn. 7.05.2020 r. – przedłużenie do 31.12.2020 r.
- z dn. 9.06.2020 r. – przedłużenie do 31.12.2020 r.

- z dn. 13.01.2021 r. – przedłużenie do 30.06.2021 r.
- z dn. 27.07.2021 r. - przedłużenie do 31.12.2021 r. oraz odmowa zmiany terminu
- z dn. 10.08.2021 r. – przedłużenie do 31.12.2021 i do 30.09.2021 r.
- z dn. 11.10.2021 r. – przedłużenie do 31.12.2021 r.
- z dn. 1.06.2021 r. – przedłużenie do 30.06.2022 r.
- z dn. 15.04.2022 r. – przedłużenie do 30.04.2022 r. i do 31.12.2022 r.

Kontrole sprawdzające wykonanie nakazów przeprowadzono w dniach:

- 24.01.2019 r., 1.03.2019 r., 30.04.2019 r., 3.06.2019 r., 29.08.2019 r., 31.10.2019 r., 8.07.2021 r., 23.09.2021 r., 3.08.2022 r.

Od dnia 15.02.2022 r. obowiązywała w obiekcie decyzja nr HK-PSZ.9011.4.36.2021 z terminem wykonania do dnia 15.03.2022 r. Decyzja została wydana po kontroli interwencyjnej z uwagi na nieprawidłowości z zakresu postępowania z odpadami medycznymi.

Kontrole sprawdzające realizację nakazu przeprowadzono:

- w dn. 22.03.2022 r. – nakazu nie wykonano (upomnienie – z dn. 13.04.2022 r.),
- w dn. 12.05.2022 r. – nakaz wykonano.

Realizacja nakazów decyzji była sprawdzana na bieżąco.

Skontrolowano wydane **decyzje administracyjne w zakresie zapewnienia jakości wody ciepłej zgodnej z wymogami określonymi w przepisach prawnych** (w zakresie parametrów dla bakterii z rodzaju Legionella).

Sprawdzono egzekwowanie realizacji nakazów decyzji:

- **Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań (obiekt przy ul. Grunwaldzkiej 16/18)**

W dniu 23.07.2019 r. wydano decyzję nr HK-420/0/1-18(5)/19 nakazującą dostosowanie jakości wody ciepłej do prawidłowych parametrów mikrobiologicznych z terminem wykonania do dnia 31.10.2019 r.

Kontrolny pobór próbek wody ciepłej odbył się w dn. 8.11.2019 r. i wykazał przekroczenia w jednej próbie (110jtk/1000 ml). W związku z tym wydano upomnienie z dn. 26.11.2019 r. Na wniosek szpitala PPIS w Poznaniu zmienił decyzję w zakresie terminu wykonania nakazu do dnia 31.12.2020 r. (decyzja z dn. 17.12.2019 r.).

W dn. 1.09.2021 r. szpital przekazał wyniki badań próbek wody ciepłej z kontroli wewnętrznej z 09.03.2021 r.

- z dn. 13.01.2021 r. – przedłużenie do 30.06.2021 r.
- z dn. 27.07.2021 r. - przedłużenie do 31.12.2021 r. oraz odmowa zmiany terminu
- z dn. 10.08.2021 r. – przedłużenie do 31.12.2021 i do 30.09.2021 r.
- z dn. 11.10.2021 r. – przedłużenie do 31.12.2021 r.
- z dn. 1.06.2021 r. – przedłużenie do 30.06.2022 r.
- z dn. 15.04.2022 r. – przedłużenie do 30.04.2022 r. i do 31.12.2022 r.

Kontrole sprawdzające wykonanie nakazów przeprowadzono w dniach:

- 24.01.2019 r., 1.03.2019 r., 30.04.2019 r., 3.06.2019 r., 29.08.2019 r., 31.10.2019 r., 8.07.2021 r., 23.09.2021 r., 3.08.2022 r.

Od dnia 15.02.2022 r. obowiązywała w obiekcie decyzja nr HK-PSZ.9011.4.36.2021 z terminem wykonania do dnia 15.03.2022 r. Decyzja została wydana po kontroli interwencyjnej z uwagi na nieprawidłowości z zakresu postępowania z odpadami medycznymi.

Kontrole sprawdzające realizację nakazu przeprowadzono:

- w dn. 22.03.2022 r. – nakazu nie wykonano (upomnienie – z dn. 13.04.2022 r.),
- w dn. 12.05.2022 r. – nakaz wykonano.

Realizacja nakazów decyzji była sprawdzana na bieżąco.

Skontrolowano wydane **decyzje administracyjne w zakresie zapewnienia jakości wody ciepłej zgodnej z wymogami określonymi w przepisach prawnych** (w zakresie parametrów dla bakterii z rodzaju Legionella).

Sprawdzono egzekwowanie realizacji nakazów decyzji:

- **Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań (obiekt przy ul. Grunwaldzkiej 16/18)**

W dniu 23.07.2019 r. wydano decyzję nr HK-420/0/1-18(5)/19 nakazującą dostosowanie jakości wody ciepłej do prawidłowych parametrów mikrobiologicznych z terminem wykonania do dnia 31.10.2019 r.

Kontrolny pobór próbek wody ciepłej odbył się w dn. 8.11.2019 r. i wykazał przekroczenia w jednej próbie (110jtk/1000 ml). W związku z tym wydano upomnienie z dn. 26.11.2019 r. Na wniosek szpitala PPIS w Poznaniu zmienił decyzję w zakresie terminu wykonania nakazu do dnia 31.12.2020 r. (decyzja z dn. 17.12.2019 r.).

W dn. 1.09.2021 r. szpital przekazał wyniki badań próbek wody ciepłej z kontroli wewnętrznej z 09.03.2021 r.

Pobór kontrolny z dn. 24.09.2021 r. wykazał pogorszenie w/w parametrów w wodzie ciepłej (1- 17000 jtk/100ml, 2- 140000 jtk./1000 ml, 3-170000 jtk/1000ml, 4 - 8300 jtk/100ml).

W dn. 22.10.2021 r. wydano postanowienie o nałożeniu grzywny oraz tytuł wykonawczy.

W dn. 25.10.2021 r. szpital przekazał informacje o podjętych działaniach naprawczych oraz pismem z dn. 29.10.2021 r. wniósł o uchylenie postanowienia o nałożeniu grzywny i umorzenie grzywny (zażalenie przekazane do WPWIS).

Pobór w ramach dodatkowej kontroli urzędowej z dn. 29.11.2021 r. nie wykazał przekroczeń badanych parametrów wody ciepłej. Nakaz decyzji został zrealizowany.

- **Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Polna 33, 60-535 Poznań**

W dniu 18.09.2017 r. wydano decyzję nr HK-420/0/1-22(4)/17 nakazującą dostosowanie jakości wody ciepłej do prawidłowych parametrów mikrobiologicznych. Dnia 19.03.2018 r. wydano upomnienie. Następnie wydano 4 decyzje prolongujące termin realizacji powyższej decyzji:

- nr HK-420/0/1-11(16)/18 z dnia 11.05.2018 r.
- nr HK-420/0/1-11(18)/18 z dnia 13.07.2018 r.
- nr HK-420/0/1-11(23)/18 z dnia 16.10.2018 r.
- nr HK-420/0/1-10 (5)/19 z dnia 8.05.2019 r.

Dwukrotne wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia w związku z niewykonaniem decyzji z dnia 18.09.2017 r.

Decyzja odmawiająca zmianę decyzji własnej z dnia 19.03.2020 r.

Ponowne postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia z dnia 13.12.2021 r. oraz 29.04.2022 r.

Decyzja rachunkowa nr HK-WPS.903.2.12.2022 z dnia 30.05.2022 r.

- **Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy**

W dn. 30.07.2019 r. wydano decyzję nr HK-420/0-17(3)/19 nakazującą dostosowanie jakości wody ciepłej do prawidłowych parametrów mikrobiologicznych z terminem wykonania do dnia 31.10.2019 r.

Kontrolny pobór próbek wody ciepłej odbył się w dn. 29.11.2019 r. - doprowadzono jakość wody ciepłej do prawidłowych parametrów.

- **Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów SPZOZ ul. Szamarzewskiego, 62- 569 Poznań**

W dniu 15.07.2022 r. wydano decyzję nr HK.903.2.8.2022 nakazującą dostosowanie jakości wody ciepłej do prawidłowych parametrów mikrobiologicznych z terminem wykonania do dnia 15.10.2022 r.

W 2019 r. i na początku 2020 r. kontrole sprawdzające wykonanie nakazów decyzji wydanych w skontrolowanych teczках obiektów szpitalnych w latach 2018-2019 prowadzone były na bieżąco. W marcu 2020 z uwagi na ogłoszenie stanu epidemii kontrole zostały wstrzymane i wznowione w ograniczonym zakresie w okresie od czerwca do października 2021 r. oraz w II kwartale 2022 r. (przeprowadzono je w 8 skontrolowanych szpitalach). We wskazanym okresie większość szpitali wnioskowało wielokrotnie o zmianę terminu wykonania nakazów decyzji - PPIS w Poznaniu rozpatrywał wnioski wydając zgodę na przedłużenie realizacji części nakazów lub odmawiając zmiany terminu.

W czasie epidemii kontrole w placówkach leczniczych zostały ograniczone do niezbędnego minimum i w okresie narastającej liczby zakażeń dotyczyły głównie rozpatrywania zgłaszanych interwencji. Po ogłoszeniu stanu epidemii w marcu 2020 r. działalność oddziału ukierunkowana była przede wszystkim na ograniczenie transmisji wirusa SARS-CoV-2, pracownicy byli zaangażowani w działania przeciwepidemiczne, w tym przeprowadzanie wywiadów epidemiologicznych. Ponadto według oświadczenia kierownika w tym okresie bieżącą pracę utrudniały braki kadrowe.

Zmiany w organizacji wprowadzono także w większości placówek szpitalnych. Z uwagi na zmianę profilu prowadzonej działalności Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu, który w marcu 2020 r. został przekształcony w placówkę jednoimienną przeznaczoną całkowicie do leczenia pacjentów chorych na COVID-19 w obiekcie nie prowadzono kontroli ani nie wydawano decyzji zmieniających terminy realizacji.

W 8 spośród 16 ocenianych podmiotów, pomimo upływu terminu wykonania nakazów decyzji, nie sprawdzono realizacji wszystkich punktów, dotyczy:

- Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu, obiekt przy ul. Długiej 1/2 oraz przy ul. Szamarzewskiego 82/84,
- Ośrodek Opieki

- Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49 w Poznaniu,
- Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań,
- NZOZ
- Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM w Poznaniu ul. 28 czerwca 1956 nr 135.147,61-545 Poznań,
- Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny w Poznaniu ul. Polna 33, 60-535 Poznań,
- 

### **Realizacja planów kontroli placówek szpitalnych w latach 2019-2022**

rok	zaplanowane	zrealizowane
2019	37 (w tym 13 jednodniowych)	12
2020	33 (w tym 8 sprawdzających i 13 jednodniowych)	11
2021	30 (w tym 14 sprawdzających i 12 jednodniowych)	10
2022	33*	6*

\* obejmuje okres od I-VII.2022 r.

Analiza realizacji harmonogramu kontroli placówek szpitalnych wykazała, że w roku 2019 r. zaplanowano do kontroli wszystkie placówki szpitalne będące w ewidencji PPIS w Poznaniu, tj. 37 szpitali (w tym 13 szpitali jednodniowych). Zaplanowane kontrole przeprowadzono w 12 szpitalach. Nie skontrolowano żadnego z zaplanowanych do kontroli szpitali jednodniowych. Zaleca się, aby kontrole planować po uprzednim szacowaniu ryzyka, dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności, z uwzględnieniem wyników poprzednich kontroli. W czasie planowania brać pod uwagę możliwość (realność) realizacji planu i już na tym etapie szacować ryzyko, a nie dopiero w trakcie realizacji planu rocznego. Z udostępnionych arkuszy realizacji planu kontroli na rok 2019 wynika, że szacowanie ryzyka odbywało się dopiero na etapie realizacji harmonogramu.

W roku 2021 w odniesieniu do szpitali (z wyłączeniem szpitali jednodniowych) planowano w głównej mierze kontrole sprawdzające, a nie kontrole nadzоровe, co miało związek m.in. z sytuacją epidemiczną w kraju oraz koniecznością prowadzenia nadzoru nad

realizacją wydanych w 2019 r. decyzji. Plany kontroli w latach 2019-2021 wykonano w ok.1/3 obiektów.

Dobłą praktyką stosowaną w PSSE w Poznaniu jest prowadzenie rejestru decyzji, w którym wykazuje się terminy realizacji nakazów. Niewątpliwie ułatwia to na bieżąco planowanie kontroli sprawdzających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą.

Należy zauważyć, iż w trakcie epidemii, gdy nie było możliwości przeprowadzenia kontroli sprawdzających, PPIS w Poznaniu nie prowadził (poza nielicznymi przypadkami) innych działań dotyczących ewentualnego egzekwowania od podmiotów realizacji nakazów m.in. poprzez korespondencję z podmiotem.

### **Zagadnienia nadzoru nad obiektami użyteczności publicznej:**

W czasie kontroli sprawdzono dokumentację obiektów zapewniających całodobową opiekę, a także przeznaczonych do dłuższego zakwaterowania, dla których w kontrolowanym przedziale czasowym prowadzone było postępowanie administracyjne:

- **Pogotowie Społeczne ul. Borówki 12 w Poznaniu**

W dniu 22.07.2021 r. przeprowadzono w obiekcie kontrolę w związku z przekazaną 08.07.2021 r. przez WPWIS interwencją w zakresie niewłaściwego stanu sanitarno-technicznego obiektu, braku spełnienia wymogów dla gabinetu pielęgniarstwa. Kontrola potwierdziła zarzuty opisane w interwencji w wyniku czego wydano w dniu 15.09.2021 r. decyzję z nakazem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości do 31.12.2021 r. Kontrola sprawdzająca przeprowadzona 08.03.2022 r. wykazała wykonanie nakazów decyzji.

- **Fundacja L'Arche Wspólnota w Poznaniu, ul. Żytnia 34**

W dniu 11.07.2019 r. przeprowadzono planową kontrolę obiektu, w wyniku której stwierdzono nieprawidłowości w zakresie niewłaściwego stanu sanitarnego obiektu. W dniu 21.08.2019 r. wydano decyzję administracyjną z terminem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości do 29.11.2019 r. Kontrola sprawdzająca odbyła się 02.12.2019 r. i wykazała wykonanie nakazów decyzji. Następną kontrolą obiektu odbyła się 9.05.2022 r., nie była kwestionowana.

- **Dom Pomocy Społecznej ul. Ugory 18/20 w Poznaniu**

W dniu 17.08.2021 r. przeprowadzono w obiekcie kontrolę w związku z przekazaną przez WPWIS interwencją o niewłaściwym stanie sanitarno-higienicznym DPS. W związku ze stwierdzeniem licznych nieprawidłowości wydana została w dniu 19.10.2021 r. decyzja administracyjna. W przypadku 4 nakazów termin wyznaczono na 20.11.2021 r, dla 3 nakazów określono termin do 31.12.2021 r., a dla 6 - 30.09.2022 r. Przed upływem wyznaczonych

terminów tj. 19.11.2021 r. oraz 30.12.2021 r. DPS wystosował pismo o wykonaniu łącznie 7 nakazów decyzji, co potwierdziła przeprowadzona w dniu 13.04.2022 r. kontrola sprawdzająca.

Również dnia 17.08.2021 r. przeprowadzono kontrole w zakresie sprawdzenia wykonania wszystkich nakazów prolongowanej kilkakrotnie decyzji WPWIS z 2018 r.

- **Areszt Śledczy w Poznaniu ul. Młyńska 1**

W związku z przekroczeniami bakterii Legionella w wodzie ciepłej, wydano decyzję z nakazem doprowadzenia do właściwej jakości wodę ciepłą do dnia 28.02.2018 r. Z uwagi na brak poprawy jakości wody ciepłej wszczęto postępowanie egzekucyjne. Na wniosek obiektu wydano decyzję prolongującą do końca 2018 r. Kontrolny pobór wody przeprowadzono 18.01.2019 r., w badanych próbkach stwierdzono przekroczenia. W dniu 15.02.2019 r. nadesłano pismo z placówki informujące, iż częściowo przebudowano sieć i zainstalowano generator dwutlenku chloru, jednak z uwagi na brak poprawy jakości wody ciepłej, Strona poprosiła o przesunięcie następnych badań kontrolnych do 31.12.2019 r. Wydano decyzję prolongującą z dnia 28.02.2019 r. przesuując termin realizacji nałożonego obowiązku do 31.12.2019 r. Do PPIS w Poznaniu kierownictwo obiektu nadesłało kolejne pismo z dnia 13.02.2020 r. z prośbą o prolongatę. PPIS w Poznaniu wydał decyzję odmowną z dnia 06.03.2020 r. z uwagi na kolejne przekroczenia bakterii Legionella w wodzie ciepłej pobranej 24.01.2020 r. Kolejne badania wykonane przez LBWiG WSSE w Poznaniu zlecone przez Areszt w dniu 22.02.2021 r. wykazały prawidłowe wyniki w badanych próbkach wody ciepłej.

- **Dom Opiekuńczo-Wychowawczy dla dziewcząt im. Bł. Marii Karłowskiej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej ul. Piątkowska 148 w Poznaniu**

Z uwagi na przekroczenia bakterii Legionella w wodzie ciepłej pobranej 11.09.2015 r., wydana została decyzja z dnia 27.10.2015 r. z nakazem doprowadzenia do właściwej jakości wodę ciepłą do dnia 10.02.2016 r. W związku z prowadzonym postępowaniem, badania wody wykonywane były dwukrotnie w 2016 r. i wykazały przekroczenia. Organ prowadził postępowanie egzekucyjne. Na umotywowane wnioski Zgromadzenia decyzja była prolongowana w 2016 r., 2017 r. i 2018 r. W decyzji z 29.05.2018 r. wyznaczono termin doprowadzenia do właściwej jakości wodę ciepłą do dnia 30.09.2019 r. Na dzień 04.10.2019 r. zaplanowany został pobór wody, jednak z uwagi na remont instalacji, odstąpiono od realizacji. Tego samego dnia Zgromadzenie wystąpiło ponownie o prolongatę do 30.09.2020 r. na co uzyskało zgodę PPIS w Poznaniu. Kolejne, kwestionowane badania



wykonane zostały 01.10.2021 r. Pismem z dnia 08.11.2021 r. Zgromadzenie wystąpiło o prolongatę w związku z nowymi trudnościami związanymi z przegrzewaniem wody. PPIS w Poznaniu w dniu 16.12.2021 r. poprosił o doprecyzowanie na czym polegały trudności w dostosowaniu wody ciepłej. W odpowiedzi z dnia 13.01.2022 r. Zgromadzenie wyjaśniło, iż temperatura wykorzystana do przegrzania wody nie była wystarczająco wysoka. Na zlecenie Strony, dokonano poboru wody w dniu 3.01.2022 r., z uwagi na przekroczenia. Zgromadzenie wniosło o prolongatę decyzji do 28.02.2022 r. PPIS w Poznaniu przychylił się do wniosku i 9.02.2022 r. wydał decyzję prolongującą. Badania wody ciepłej pobranej z instalacji Domu Opiekuńczo-Wychowawczego w dniu 18.03.2022 r. nie wykazały przekroczeń liczby bakterii z rodzaju Legionella.

- **Państwowa Bursa Szkół Artystycznych w Poznaniu ul. Hejmowskiego 1**

W związku z kwestionowanymi wynikami badań wody ciepłej w kierunku bakterii z rodzaju Legionella pobranymi 26.11.2015 r. wydana została decyzja z dnia 22.01.2016 r. z nakazem doprowadzenia do właściwej jakości wodę ciepłą do dnia 24.04.2016 r. Kontrolny pobór wody odbył się 20.05.2016 r., z uwagi na kolejne przekroczenia wszczęto postępowanie egzekucyjne. Na umotywowane wnioski kierownictwa bursy, decyzja była prolongowana dwukrotnie w 2017 r. W decyzji z dnia 28.07.2017 r. wyznaczono termin doprowadzenia do właściwej jakości wodę ciepłą do dnia 31.12.2018 r. Pismem z dnia 11.12.2018 r. bursa zwróciła się do organu o prolongatę decyzji do 31.12.2020 r. z uwagi na unieważnienie przetargu na wykonanie remontu 3 piętra budynku bursy. W odpowiedzi PPIS wniósł 14.01.2019 r. o uzupełnienie dowodów uzasadniających prolongatę. Po uzupełnieniu dokumentów przez Stronę, PPIS wydał decyzję prolongującą do 31.12.2020 r. Kontrolny pobór wody ciepłej przeprowadzono 11.06.2021 r. Z uwagi na brak poprawy jakości wody ciepłej, wydano postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia. Strona wniosła zażalenie do WPWIS, który w toku prowadzonego postępowania odwoławczego wydał postanowienie z dnia 27.08.2021 r., w którym stwierdził uchybienie terminu do wniesienia zażalenia. Kolejne, zlecone przez Stronę badania wykonało laboratorium Aquanetu (pobór 19.10.2021 r.) – brak przekroczeń. Badania wody ciepłej, której pobór miał miejsce 17.12.2021 r. przez LBWiG WSSE w Poznaniu, wykazały przekroczenia. Pismem z dnia 04.01.2022 r. bursa powiadomiła o kolejnych działaniach naprawczych, a następnie przedstawiła wyniki badań wody pobranej 01.02.2022 r. wykonanych przez laboratorium Aquanetu, wykazujące brak przekroczeń. Badania sprawdzające organu, wody pobranej 28.02.2022 r., potwierdziły skuteczność działań naprawczych (brak przekroczeń).

Poddawane analizie postępowania administracyjne (poza jednym) prowadzone były w trakcie trwania stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2, co wg wyjaśnień kierownika Oddziału Higieny Komunalnej PSSE w Poznaniu z uwagi m.in. na braki kadrowe, utrudniło sprawdzenie wykonania nakazów decyzji w terminach wyznaczonych w decyzjach oraz monitorowania jakości wody ciepłej. Jedynie kontrola sprawdzająca w obiekcie Fundacji L'Arche w Poznaniu wykonana została w 2019 r. w 3 dniu po wyznaczonym terminie wykonania nakazów decyzji.

Ocena realizacji planów pracy obiektów zapewniających całodobową opiekę oraz aresztów śledczych i zakładów karnych wykazała, iż te grupy obiektów zaplanowane były do kontroli coroczne, sporadycznie co dwa lata. W roku 2019 skontrolowano wszystkie figurujące w ewidencji obiekty ww. grup; w 2020 r. - skontrolowano 2 obiekty zaplanowane do kontroli, w 1 przeprowadzono kontrolę sprawdzającą i w 2 obiektach kontrole interwencyjne; w 2021 r.- skontrolowano 5 obiektów w ramach interwencji, 1 obiekt w związku z wydaniem opinii sanitarnej oraz w 1 przeprowadzono kontrolę sprawdzającą; w 2022 r. (do czasu kontroli przez WSSE) - skontrolowano 8 obiektów zaplanowanych, w 2 przeprowadzono kontrole interwencyjne, w 3 kontrole sprawdzające, w 1 w związku z wydaniem opinii sanitarnej.

Wstrzymanie kontroli planowych w latach 2020-2021 oraz I kwartale 2022 r. spowodowane było szczególną sytuacją związaną z ogłoszeniem na terenie kraju w marcu 2020 r. stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2. Kontrole w obiektach w tym okresie zostały ograniczone do minimum - plany pracy nie były realizowane w pełnym zakresie, tak jak w latach poprzedzających epidemię. Stan epidemii wiązał się ze znacznymi zmianami w funkcjonowaniu zarówno opisywanych obiektów, jak i w pracy PSSE w Poznaniu. Jak wynika z analizy rejestrów protokołów za lata 2020 i 2021, w czasie trwania epidemii kontrole Sekcji nadzoru nad obiektami skierowane były w głównej mierze na kontrole obiektów zobowiązanych do przestrzegania zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii a także na interwencjach odnośnie nie przestrzegania obostrzeń w obiektach.

### **VIII. Stwierdzone nieprawidłowości**

Nie dotyczy

**IX. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:**

1. Zaleca się, aby kontrole szpitali planować po uprzednim szacowaniu ryzyka oraz dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności, z uwzględnieniem wyników poprzednich kontroli. W czasie planowania brać pod uwagę możliwość (realność) realizacji planu i już na tym etapie szacować ryzyko, a nie dopiero w trakcie realizacji planu rocznego.
2. W sytuacji braku możliwości przeprowadzenia kontroli sprawdzającej oraz braku informacji ze strony kontrolowanej placówki uwzględnić w prowadzonym nadzorze pisma do obiektów monitorujące wykonanie nakazów decyzji.

PPIS w Poznaniu ma prawo zgłosić umotywowane pisemne zastrzeżenia dotyczące ustaleń zawartych w sprawozdaniu w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania przedmiotowego sprawozdania.

Zastępca Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego  
Inspektora Sanitarnego

*mgr Hanna Kurek*

.....  
data, podpis WPWIS

