



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

Słupsk, dnia 2022-03-31

HK.9022.1.53.2022

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 166.HK.2022

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r., poz. 195), w związku z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)

**dokonał oceny obszarowej jakości wody do spożycia przez ludzi
dla gminy Ustka za 2021 r.**

1. Wykaz producentów wody zaopatrujących ludność z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz dostarczających wodę z indywidualnych ujęć jako część działalności handlowej lub do budynków użyteczności publicznej:
- Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86, 76-200 Słupsk, eksploatował 16 urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę, które zaopatrywały mieszkańców 29 miejscowości zlokalizowanych na terenie gminy Ustka.
 - Mowi Poland S.A., Duninowo 39, 76-270 Ustka, eksploatował 1 urządzenie wodociągowe, które zaopatrywało zakład przetwórstwa ryb w miejscowości Duninowo.
 - Nadleśnictwo Ustka ul. Słupska 25, 76-270 Ustka eksploatowało 1 urządzenie wodociągowe, które zaopatrywało budynek Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Leśnik” w Orzechowie.
 - „Lazur” Sp. z o.o. Poddąbie ul. Promenada Słońca 7, 76-211 Objazda eksploatował 1 urządzenie wodociągowe, które zaopatrywało budynki Ośrodka Wypoczynkowego Lazur w Poddąbiu
 - Ośrodek Rehabilitacyjno-Wczasowy "Słowiniec" ORW „Słowiniec" Jan Huruk Alicja Dobrowolska Spółka Cywilna eksploatował 1 urządzenie wodociągowe, które zaopatrywało budynki Ośrodka Rehabilitacyjno-Wczasowego „Słowiniec” w Poddąbiu
 - Euro-Medica Sp. z o.o. Dębina 8, 76-270 Ustka eksploatował 1 urządzenie wodociągowe, które zaopatrywało budynki Ośrodka Wczasowego Skalnik w Dębiniu
 - Dom Wczasowo-Sanatoryjny „Perła” w Ustce Sp. z o.o. ul. Wczasowa 27, 76-270 Ustka (leżący administracyjnie w granicach gminy Ustka) eksploatował 1 urządzenie wodociągowe, które zaopatrywało Dom Wczasowo-Sanatoryjny Perła w Ustce.

2.a) Wielkość produkcji wody dostarczanej od poszczególnych producentów i sposób jej uzdatniania:

Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86, 76-200 Słupsk

- | | |
|---|--------------------------|
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Dębina | - 310 m ³ /d, |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Objazda | - 223 m ³ /d, |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Przewłoka | - 195 m ³ /d, |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Duninowo | - 111 m ³ /d, |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wodnica | - 124 m ³ /d, |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zimowiska | - 116 m ³ /d, |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zaleskie | - 86 m ³ /d, |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Peplino | - 66 m ³ /d, |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Starkowo | - 85 m ³ /d, |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Charnowo | - 108 m ³ /d, |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Poddąbie | - 49 m ³ /d, |

Strona 1 z 4

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55

e-mail: psse.slupsk@pis.gov.pl, <https://www.gov.pl/web/psse-slupsk>

- urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Machowino - 126 m³/d,
- urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Osieki Słupskie - 113 m³/d,
- urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Machowinko - 52 m³/d,
- urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wytowno - 82 m³/d,
- urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Modlinek - 48 m³/d,

Mowi Poland S.A., Duninowo 39, 76-270 Ustka

- urządzenie wodociągowe Duninowo Mowi - 2000 m³/d,

Nadleśnictwo Ustka ul. Słupska 25, 76-270 Ustka

- urządzenie wodociągowe Orzechowo OSW Leśnik - 9,89 m³/d,

„Lazur” Sp. z o.o. Poddąbie ul. Promenada Słońca 7, 76-211 Objazda

- urządzenie wodociągowe Poddąbie OW Lazur - 11,7 m³/d,

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wczasowy "Słowiniec" ORW „Słowiniec" Jan Huruk Alicja Dobrowolska S.C.

- urządzenie wodociągowe Poddąbie ORW Słowiniec - 60 m³/d,

Dom Wczasowo-Sanatoryjny „Perła” w Ustce Sp. z o.o. ul. Wczasowa 27, 76-270 Ustka

- urządzenie wodociągowe Ustka DWS Perła - 42 m³/d,

Dom Pomocy Społecznej w Machowinie, Machowino 53, 76-270 Ustka

- urządzenie wodociągowe Machowino DPS - 40 m³/d,

Euro-Medica Sp. z o.o. Dębina 8, 76-270 Ustka

- urządzenie wodociągowe Dębina OW Skalnik - 6-8 m³/d

Wszystkie nadzorowane urządzenia wodociągowe posiadały systemy uzdatniania wody w zakresie usuwania związków żelaza i manganu. Dodatkowo 1 urządzenie wodociągowe dezynfekuje wodę z zastosowaniem dwutlenku chloru. Są to:

- | | |
|---|---|
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Dębina | usuwanie: Fe/Mn, |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Objazda | usuwanie: Fe/Mn, |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Przewłoka | usuwanie: Fe/Mn, |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Duninowo | usuwanie: Fe, |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wodnica | usuwanie: Fe/Mn, |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zimowiska | usuwanie: Fe/Mn, |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zaleskie | usuwanie: Fe/Mn, |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Pęplino | usuwanie: Fe, |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Starkowo | usuwanie: Fe/Mn |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Charnowo | usuwanie: Fe/Mn, |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Poddąbie | usuwanie: Fe/Mn, |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Osieki Słupskie | usuwanie: Fe, |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Machowinko | usuwanie: Fe, |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wytowno | usuwanie: Fe, |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Modlinek | usuwanie: Fe/Mn, |
| • urządzenie wodociągowe Duninowo Mowi | usuwanie: Fe/Mn, dezynfekcja ClO ₂ , |
| • urządzenie wodociągowe Orzechowo OSW Leśnik | usuwanie: Fe/Mn, |
| • urządzenie wodociągowe Poddąbie OW Lazur | usuwanie: Fe/Mn, |
| • urządzenie wodociągowe Poddąbie ORW Słowiniec | usuwanie: Fe/Mn, |
| • urządzenie wodociągowe Dębina OW Skalnik | usuwanie: Fe/Mn, |
| • urządzenie wodociągowe Ustka DWS Perła | usuwanie: Fe/Mn |
| • urządzenie wodociągowe Machowino DPS | usuwanie: Fe/Mn |

2.b) Liczba ludności zaopatrywana w wodę:

- | | |
|--|--------------------------------|
| • urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę ZUW Słupsk | - 9472 mieszkańców |
| • urządzenie wodociągowe Duninowo Mowi | - pracownicy zakładu |
| • urządzenie wodociągowe Orzechowo OSW Leśnik | - personel oraz goście ośrodka |
| • urządzenie wodociągowe Ustka DWS Perła | - personel oraz goście ośrodka |
| • urządzenie wodociągowe Poddąbie OW Lazur | - personel oraz goście ośrodka |
| • urządzenie wodociągowe Poddąbie ORW Słowiniec | - personel oraz goście ośrodka |
| • urządzenie wodociągowe Dębina OW Skalnik | - personel oraz goście ośrodka |
| • urządzenie wodociągowe Machowino DPS | - personel i pensjonariusze |
| • urządzenie wodociągowe Dębina OW Skalnik | - personel oraz goście ośrodka |

2.c) Jakość wody, sposób jej uzdatniania i dezynfekcji.

Dostarczana konsumentom woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę, z indywidualnych urządzeń wodociągowych oraz urządzeń wodociągowych z systemami uzdatniania wody w zakresie usuwania żelaza i manganu (pkt 2.a) spełniała w 2021 roku wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone w § 3 za wyjątkiem urządzeń wodociągowych wymienionych w punkcie 2.d). Woda nie wymagała stałej dezynfekcji, poza indywidualnym urządzeniem wodociągowym Duninowo Mowi, które dezynfekuje wodę z zastosowaniem dwutlenku chloru,

2.d) Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody wraz ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie konsumentów.

Przekroczenia parametrów fizykochemicznych stwierdzono w 7 urządzeniach zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz w 2 urządzeniach wodociągowych:

- Wytowno mętność
- Przewłoka mętność, mangan
- Machowino mangan
- Dębina mangan
- Starkowo mętność
- Charnowo mętność
- Wodnica mętność
- Poddąbie ORW Słwiniec mętność, mangan
- Machowino DPS mangan

Przekroczenia parametrów mikrobiologicznych stwierdzono w 2 urządzeniach zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz w 3 urządzeniach wodociągowych:

- Osieki Słupskie bakterie grupy coli
- Przewłoka bakterie grupy coli
- Orzechowo OSW Leśnik bakterie grupy coli
- Poddąbie OW Lazur ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C
- Dębina OW Skalnik bakterie grupy coli

W związku z wystąpieniem przekroczeń parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych nie odnotowano negatywnych skutków zdrowotnych u konsumentów. W okresach wystąpienia przekroczeń parametrów mikrobiologicznych zarządcy dostarczali wodę przydatną do spożycia.

2.e) Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody na danym obszarze.

W 2021 roku nie odnotowano niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody na terenie gminy Ustka.

2.f) Prowadzone postępowanie administracyjne w zakresie jakości wody.

W związku z przekroczeniami wymienionymi w punkcie 2.d) w 2021 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku prowadził postępowania administracyjne wobec:

- Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86, 76-200 Słupsk w stosunku do urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowościach: Osieki Słupskie, Przewłoka, Dębina, Wytowno, Charnowo, Starkowo, Pęplino, Wodnica,
- Euro-Medica Sp. z o.o. Dębina 8, 76-270 Ustka w stosunku do urządzenia wodociągowego Dębina OW Skalnik,
- Dom Pomocy Społecznej w Machowinie, Machowino 53, 76-270 Ustka w stosunku do urządzenia wodociągowego Machowino DPS,
- Ośrodek Rehabilitacyjno-Wczasowy "Słwiniec" ORW „Słwiniec” Jan Huruk Alicja Dobrowolska S.C. w stosunku do urządzenia wodociągowego Poddąbie ORW Słwiniec,
- „Lazur” Sp. z o.o. Poddąbie ul. Promenada Słońca 7, 76-211 Objazda w stosunku do urządzenia wodociągowego Poddąbie OW Lazur,
- Nadleśnictwo Ustka ul. Słupska 25, 76-270 Ustka w stosunku do urządzenia wodociągowego Orzechowo OSW Leśnik

2.g) Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku otrzymywał informacje o prowadzonych działaniach naprawczych przez Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86, 76-200 Słupsk polegających na:

- wskazaniu przyczyny wystąpienia w wodzie przekroczeń parametrów,
- dokonywaniu przeglądu technicznego systemów uzdatniania wody oraz instalacji wodociągowych,
- płukaniu i/lub dezynfekcji sieci wodociągowych,

- potwierdzeniu skuteczności przeprowadzonych działań naprawczych wynikami badań kontrolnych jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. *Henryka Kisiel*
[Signature]
z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Ustka ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, wojt@ustka.ug.gov.pl
2. Starosta Powiatu Słupskiego, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, starostwo@powiat.slupsk.pl
3. strona internetowa PSSE w Słupsku: <https://www.gov.pl/web/psse-slupsk>
4. aa.