

Świdnica 15 czerwca 2022 r.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Świdnicy, w związku ze skierowanym zapytaniem związanym z prowadzonym postępowaniem w oparciu o wewnętrzną procedurę, przesyła odpowiedzi na poruszone kwestie w e-mailu z dnia 14 czerwca 2022 r.

Ad. 1

*Jaka jest właściwa powierzchnia zabudowy?*

Powierzchnia zabudowy wynosi dla budynku głównego 323,00 m<sup>2</sup> dla kotłowni 49,50 m<sup>2</sup>.

Ad. 2

*Czy dysponują Państwo Inwentaryzacją budynku (w tym elewacji)?*

Zamawiający nie posiada inwentaryzacji elewacji, natomiast posiada dokumentację inwentaryzację budowlaną szkicową (wersja papierowa), w której zawarte są rzuty poszczególnych kondygnacji.

Ad.3

*Co mają Państwo na myśli pisząc „uporządkowanie instalacji odprowadzenia wód opadowych”. Czy instalacja KD widoczna na mapach kartograficznych, np. w Geoportalu nie odzwierciedla rzeczywistego stanu przebiegu sieci? Czy faktycznie mówimy o instalacjach budynkowych odprowadzających wody opadowe?*

Wykonawca powinien przyjąć usytuowanie instalacji KD zgodnie z mapami kartograficznymi. Zamawiający wyjaśnia, że obecnie instalacja KD nie działa w pełni efektywnie – przy większych deszczach instalacja KD usytuowana wzdłuż ściany zewnętrznej budynku Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Świdnicy od strony działki 1455 (od podwórka wewnętrznego) nie odbiera spływających wód padowych, co powoduje przedostawanie się tych wód opadowych do wnętrza budynku Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Świdnicy (piwnica). Dlatego też w dokumentacji należy przewidzieć przebudowę wpięć rur spustowych do instalacji deszczowej wraz z jej oczyszczeniem i ewentualnymi naprawami (w części opisowej projektu oraz kosztorysie i przedmiarze to projektant określa zakres prac).

Sporządził:

**KIEROWNIK SEKCJI**  
Administracyjno-Gospodarczej

Zuzanna Urbanik

15. CZE. 2022

(podpis pracownika merytorycznego)

Zatwierdził:  
**DYREKTOR**  
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Świdnicy

15. CZE. 2022  
dr med. Ireneusz Skawina  
specjalista epidemiolog

(podpis kierownika Zamawiającego)