



Radom 12.01.2024r.

HKN.9011.2.31.2024

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY za 2023r.
wydana dla wodociągu publicznego w Grzmucinie gm. Gózd

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 338 z późn. zm.)
- art. 12 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 537)
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych z wodociągu publicznego w Grzmucinie gm. Gózd Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdził przekroczenie parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C oraz obecność bakterii grupy coli. W celu doprowadzenia jakości wody do wymagań określonych w w/w rozp. M. Z. oraz zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentom PPIS w Radomiu wydał decyzję administracyjną o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi. Na czas prowadzonych przez Gminę Gózd działań naprawczych polegających na płukaniu oraz dezynfekcji sieci wodociągowej odbiorcy byli zaopatrywani w wodę z wodociągu publicznego w Małęczynie gm. Gózd. W/w działania spowodowały poprawę jakości wody, co zostało potwierdzone w kolejnych badaniach laboratoryjnych. PPIS w Radomiu stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi, a tym samym spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Mieszkańcy na bieżąco byli informowani o jakości wody za pomocą stosownych komunikatów oraz okresowych ocen jakości wody.

Badania prowadzone były zgodnie z ustalonym na 2023r. harmonogramem poboru wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i B określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294). Próbkę wody pobierano w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego oraz wewnętrznej kontroli jakości wody z wyznaczonych punktów zgodności usytuowanych na sieci wodociągowej.

Ponadto w 2023r. Gmina Gózd zleciła przeprowadzenie badań w zakresie monitoringu substancji promieniotwórczych. Uzyskane wyniki wykazały, iż jakość wody spełnia wymagania radiologiczne określone w zał. nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W 2023r. nie zarejestrowano zgłoszeń interwencyjnych od konsumentów.

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Gózd
26-634 Gózd ul. Radomska 7
2. a/a

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Radomiu

z up. mgr inż.  Mariola Walczak
Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Radomiu