


Parametry centralki sterującej:
 Akumulatory: 2x5Ah
 IP54, natynkowa
 2 wyjścia 24V do siłowników

Układ sieci TN-S

BIURO PROJEKTÓW I USŁUG INWESTYCYJNYCH Łódź, ul. Wólczańska 27 tel. (042) 632-36-29				
FILAR s.c.				
Inwestor:	Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi			Date:
Adres:	Łódź, ul. Piotrkowska 104			listopad 2019
Temat:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA WOJEWÓDZKI MAGAZYN PRZECIWPOWODZIOWY			
Adres:	Łódź, ul. Łąkowa 40, dz. 121/22, obr. P-20			
Tytuł rysunku:	SCHEMAT SYSTEMU ODDYMIANIA.			Skala:
Faza:	Projekt budowlany			---
Branża:	Instalacje elektryczne			
Projektanci:	mgr inż. Bartłomiej Fraszek	Upewn. LOD/3356/PWBE/17	Podpis:	Revizja: 00
				Data: --
Asystenci:				Symbol rysunku: E
Projektanci sprawdzający:	mgr inż. Michał Armacki	Upewn. LOD/2268/PWDE/13	Podpis:	Numer rysunku: 037