

**Komunikat**  
**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku**  
**z dnia 29.04.2021 r.**


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku informuje, iż analizy laboratoryjne próbek wody pobranych w dniach 12.04.2021 r., 19.04.2021 r. oraz 26.04.2021 r. z wodociągu publicznego Sumina (woda pochodząca z ujęcia głębinowego w Suminie) zaopatrującego miejscowości: **Sumina, Bogunice, oraz część miejscowości Lyski** w gminie Lyski, a także **część miejscowości Gaszowice** w gminie Gaszowice wykazały obecność ponadnormatywnej liczby bakterii grupy coli. Obecnie podejmowane są działania, które mają na celu zidentyfikowanie przyczyny zanieczyszczenia oraz jego usunięcie.

**Woda jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi.**

Ze względu na nieznaczną ilość bakterii grupy coli oraz brak przekroczeń pozostałych wskaźników mikrobiologicznych, sytuacja ta nie powinna mieć istotnego znaczenia zdrowotnego dla konsumentów.

**Zaleca się jednak**, w szczególności w przypadku osób z obniżoną odpornością, małych dzieci oraz osób starszych, **prewencyjne przegotowywanie wody** przed spożyciem, użyciem jej do przygotowywania posiłków, czy myciem zębów.

Woda bez ograniczeń może być używana do pozostałych celów domowych (kąpieli, prac porządkowych czy splukiwania toalet).



Komunikat ważny jest do czasu wydania następnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Rybniku  
*dr inż. Michał Dudek*