



Grójec, dnia 16.02.2023

HKN.903.6.53.2023

ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195),
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),
- § 20 i § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań prób wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Gminę Jasieniec i w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu z wodociągu publicznego **Jasieniec** zgodnie z wymaganiami do ww. rozporządzenia, przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr sprawozdania z badań	Laboratorium wykonujące badanie
10.03.2022	Jasieniec, ul. Warecka 42, Urząd Gminy	SB/25628/03/2022 z dnia 15.03.2022 r	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium SGS Polska w Pszczynie
05.04.2022	Jasieniec, ul. Warecka Stacja Uzdatniania Wody –woda uzdatniona	SB/36968/04/2022 z dnia 11.04.2022 r	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium SGS Polska w Pszczynie
02.06.2022	Wola Boglewska 26, gm. Jasieniec Mieszkanie prywatne	SB/63244/06/2022 z dnia 07.06.2022 r	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium SGS Polska w Pszczynie
03.08.2022	Jasieniec, ul. Warecka 42, Urząd Gminy	717 z dnia 09.08.2022 r.	PSSE w Radomiu
12.09.2022	Jasieniec, ul. Warecka Stacja Uzdatniania Wody –woda uzdatniona	SB/110845/09/2022 z dnia 16.09.2022 r	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium SGS Polska w Pszczynie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu stwierdza

przydatność wody do spożycia

z wodociągu publicznego w Jasieńcu o produkcji wody od 100 do 1000 m³/dobę

zarządzanego przez Gminę Jasieniec.

Uzasadnienie

Przeprowadzona analiza sprawozdań z badań próbek wody wymienionych w powyższej tabeli wykonanych w 2022 roku, w ramach kontroli wewnętrznej przez Gminę Jasieniec i badań wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu w punktach kontrolnych wodociągu publicznego w Jasieńcu, wykazała przekroczenie manganu. Działania naprawcze podjęte Gminą Jasieniec, przyniosły poprawę jakości wody. Powtórny pobór próbki wody w tym samym punkcie wykazał prawidłowość wskazanego parametru. Pozostałe parametry we wszystkich próbach wykazały zgodność w badanym zakresie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu stwierdza, że woda dostarczana przez wodociąg publiczny Jasieniec zarządzany przez Gminę Jasieniec jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu wydania nowej oceny.

Ocenę jakości wody dla urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Jasieńcu wydano w celu poinformowania jednostek samorządowych oraz konsumentów o jakości wody.

Otrzymuje:

1. Urząd Gminy Jasieniec, ul. Warecka 42, 05-604 Jasieniec,

2. aa.

EP

p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w GRÓJCU

mgr Jolanta Podminska-Matysiak