



Szydłowiec, dnia2023 -03- 17.....

HKN.1410.2.2023.KG

**Gmina Chlewiska
ul. Czachowskiego 49
26-510 Chlewiska**

KOMUNIKAT 6

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szydłowcu w sprawie **warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Hucie**, zaopatrującego miejscowości: Huta, Borki, Majdanki, Leszczyny, Antoniów, Aleksandrów, Budki I, Budki II, Budki III, gmina Chlewiska w powiecie szydłowieckim.

W dniu 17.03.2023r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu po otrzymaniu wyników z Laboratorium PSSE w Radomiu wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Hucie, zaopatrującego w wodę miejscowości: Huta, Borki, Majdanki, Leszczyny, Antoniów, Aleksandrów, Budki I, Budki II, Budki III, ze względu na przekroczenie parametrów fizyko-chemicznych tj.:

1. **SUW Huta, 26-510 Chlewiska** – stwierdzono: **mangan 189 µg/l wody (±13%) przy wartości normatywnej: 50 µg/l wody oraz mętność 6,5 NTU (±24%) przy wartości zalecanej 1 NTU,**
2. **Mieszkanie prywatne, Majdanki 46A, 26-510 Chlewiska-** stwierdzono: **mangan: 135 µg/l wody (±13%) przy wartości normatywnej: 50 µg/l wody oraz mętność 1,4 NTU (±24%) przy wartości zalecanej 1 NTU.**

Wyniki badań próbek wody pobranych dniu 09.03.2023r. nie wykazały przekroczeń parametrów mikrobiologicznych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz.2294).

Woda nadaje się warunkowo do spożycia przez ludzi.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SZYDŁOWCU

Katarzyna Dujka