



PROKURATURA OKRĘGOWA  
w O s t r o ł ę c e

Ostrołęka, 13.05.2022 r.

3004-7.262.17.2022

STRONA INTERNETOWA  
WYKONAWCY

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 06 maja 2022 r. zapytania ofertowego na dostawę i montaż klimatyzatora w budynku Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, w związku z otrzymanymi pytaniami wyjaśnia:

Pytanie 1:

Czy urządzenia wewnętrzne będą na tym samym piętrze ?

Wyjaśnienie 1:

Tak. Jednostki wewnętrzne należy zamontować w sąsiadujących pokojach zlokalizowanych na 3 piętrze.

Pytanie 2:

Z której części świata zamontowane są pokoje?

Wyjaśnienie 2:

Pokoje zlokalizowane są od strony północno-wschodniej.

Pytanie 3:

Czy jest możliwość odprowadzenia skroplin z jedn. wewnętrznych za pomocą pompek do skroplin?

Wyjaśnienie 3:

Tak, poprzez podpięcie do istniejącej instalacji.

Pytanie 4:

Czy jest możliwość wykonania zdjęć w pokojach proponowanych miejsc montażu jednostek wewnętrznych?

Wyjaśnienie 4:

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Wykonawcy mieli możliwość dokonania wizji lokalnej.

Pytanie 5:

Czy jest możliwość przedstawienia szkicu, schematu montażu klimatyzacji?

Wyjaśnienie 5:

W załączeniu szkic montażu instalacji (rysunek 1 i 2). Zamawiający nie narzuca projektu instalacji, poza miejscem zamontowania jednostek wewnętrznych i jednostki zewnętrznej. Wykonawca może przedstawić Zamawiającemu do akceptacji inną propozycję montażu.

Pytanie 6:

Czy przeglądy gwarancyjne mają być wliczone do oferty?

Wyjaśnienie 6:

Zgodnie z warunkami umowy Zamawiający w okresie obowiązywania gwarancji musi zapewnić nieodpłatny serwis gwarancyjny oraz wykonać nieodpłatnie wymagane przez producenta urządzenia przeglądy gwarancyjne. Zasady gwarancji i serwisu zostały opisane w § 4 umowy.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców.

Prokurator Okręgowy

/BP