



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W ŁĘCZNEJ

Łęczna, dnia 28.10.2021r.

21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52
tel./fax. (81) 752-41-40, (81) 752-31-67
psse.leczna@pis.gov.pl, <http://psseleczna.pis.gov.pl>

ONS.HK.903.1.16.5.2021

KOMUNIKAT NR 2
w sprawie
WARUNKOWEJ PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Kijany, gmina Spiczyn

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej informuje, że w badaniach jakości wody pobranej w dniu 26.10.2021r. z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kijany, gm. Spiczyn**, zaopatrującego miejscowości: **Kijany, Spiczyn, Kijany Kościelne** (liczba osób korzystających z wody: 1533) stwierdzono obecność bakterii grupy coli.


WODA JEST WARUNKOWO PRZYDATNA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Po ocenie ryzyka, stwierdzono, że nie stwarza ona zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Jednocześnie nałożono na administratora obowiązek podjęcia działań naprawczych i prowadzenia stałej dezynfekcji wody.

Trwają prace mające na celu przywrócenia jakości wody zgodnej z rozporządzeniem MZ z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294).

Woda z WZZ Kijany poddawana jest dezynfekcji (chlorowaniu), co może wpływać na jej cechy organoleptyczne tj. smak i zapach.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łęcznej

mgr inż. Elżbieta Piłka

Otrzymuje:

1. Adresat
2. a/a

niepodlega