

HK.43260.4.4.2019.TN

KOMUNIKAT z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie jakości wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi
Wtorek, 3 marca 2020 r., godz. 11:00



KOMUNIKAT nr 1/2020
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich
z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie jakości wody przeznaczanej do spożycia przez
ludzi dotyczy wodociągu publicznego Kolonowskie zaopatrującego Kolonowskie,
Staniszczę Małe i Staniszczę Wielkie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w dniu 17 lutego 2020 r. oraz na podstawie § 26 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), w związku z przyznaniem decyzją nr HK.43260.4.4.2019.TN z dnia 20.01.2020 r. zgody na odstępstwo od wymagań jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Kolonowskie, w zakresie zawartości w niej fluorków, określając najwyższą dopuszczalną wartość kwestionowanego parametru do 2,5 mg/l,

informuje, że:

- w dniu 17.02.2020r. maksymalna zawartość fluorków w wodzie do spożycia wynosiła 1,51 mg/l ($\pm 0,24$) mg/l. Stężenie fluorków w wodzie do spożycia nie powinno przekraczać 1,5 mg/l;
- nie ma możliwości poprawy jakości wody wodociągowej przy użyciu środków dostępnych dla konsumentów, usuwanie z wody nadmiaru fluorków jest procesem bardzo trudnym;
- z uwagi na ryzyko fluorozę zębów nie należy stosować fluoryzacji zębów u dzieci w ramach profilaktyki przeciwpróchniczej;
- do mycia zębów należy stosować tylko pasty nie zawierające fluoru;
- z uwagi na ryzyko fluorozę zębów oraz nadmierną ekspozycję na fluorki dzieci w okresie mineralizacji szkliwa, której największe nasilenie przypada na okres między 22 a 26 miesiącem życia celowe jest wprowadzenie do ich diety codziennej, porcji ok. 250 ml wody o stężeniu fluorków nie przekraczającym 0,7 mg/l (na przykład woda butelkowana). Pozwoli to zmniejszyć ryzyko fluorozę zębów. Nie oznacza to konieczności wyłączenia przez dzieci z wody butelkowanej, nie ma też uzasadnienia utrzymywania tego zalecenia u starszych dzieci. Powyższe zalecenie ma na celu zapobieganie/zmniejszenie ryzyka fluorozę zębów, będącej defektem kosmetycznym, a nie przejawem działania toksycznego.
- odstępstwo od wymagań jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Kolonowskie, w zakresie zawartości w niej fluorków przyznano do dnia 31.12.2022 r.

Komunikat wydaje się w celu poinformowania konsumentów o jakości wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi.

Informacja powyższa obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Strzelcach Opolskich
mgr Katarzyna Kanoza