


Przypuszczalna przyczyna pożarów w zakresie urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, ciekłe i gazowe 2010-2023

| Rok | 15. Wady urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe | 16. Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe | 17. Wady urządzeń ogrzewczych na paliwo ciekłe | 18. Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo ciekłe | 19. Wady urządzeń ogrzewczych na paliwo gazowe | 20. Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo gazowe |
|------|---|---|--|--|--|--|
| 2010 | 2 557 | 6 413 | 112 | 102 | 249 | 408 |
| 2011 | 2 151 | 6 108 | 102 | 86 | 190 | 345 |
| 2012 | 2 586 | 6 989 | 109 | 100 | 218 | 342 |
| 2013 | bd | bd | bd | bd | bd | bd |
| 2014 | 2 180 | 7 944 | 106 | 107 | 224 | 353 |
| 2015 | 2 321 | 9 509 | 70 | 112 | 196 | 400 |
| 2016 | 2 711 | 11 555 | 117 | 121 | 216 | 420 |
| 2017 | 2 470 | 12 765 | 108 | 135 | 215 | 332 |
| 2018 | 2 500 | 13 382 | 97 | 160 | 198 | 348 |
| 2019 | 2 266 | 12 930 | 79 | 170 | 209 | 353 |
| 2020 | 2 315 | 13 422 | 103 | 169 | 171 | 305 |
| 2021 | 2 544 | 15 626 | 105 | 175 | 176 | 285 |
| 2022 | 2 171 | 13 774 | 103 | 159 | 181 | 250 |
| 2023 | 1 799 | 13 486 | 58 | 112 | 159 | 224 |



W latach 2011- 2021 ilość pożarów spowodowanych nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe wzrosła o 156 %.

<https://www.gov.pl/web/kgpsp/interwencje-psz>

Dane statystyczne KG PSP

źródło: KG PSP, data dostępu 16.08.2024

13. Przypuszczalna przyczyna pożarów w rozbiciu na województwo.

Opracowanie Krajowa Izba Kominiarzy 20.08.2024r.

Wykres: Liczba pożarów przyczyna: nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe