



## KOMUNIKAT Nr 8/2024

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie  
z dnia 20 czerwca 2024r.

w sprawie  
**braku przydatności do spożycia przez ludzi wody pochodzącej z urządzenia wodociągowego w  
miejscowości Cieszeniewo, gm. Świdwin, pow. Świdwiński**

zaopatrującego w wodę około **371** osób, z miejscowości **Cieszeniewo i Sława**  
przy **średniej dobowej produkcji 32,0 m<sup>3</sup>/d.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania próbki wody pobranej w dniu 19.06.2024r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenia parametru mikrobiologicznego – obecność bakterii grupy coli, w ilości 19 jtk/100ml wody, w próbce wody pobranej z punktu czerpalnego: hydrofornia Cieszeniewo.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC.



Przedsiębiorstwo – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedziba w Świdwinie ul. Cmentarna 7/5, 78-300 Świdwin zarządzające ww. wodociągiem zostało zobowiązane do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Świdwinie  
mgr Dorota Filip