

Załącznik nr 2

do wymagań organizacyjno-technicznych dotyczących uzgadniania przez Komendanta Miejskiego PSP w Siemianowicach Śląskich, sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z wskazanym obiektem.

Procedura współpracy pomiędzy Komendantem a Operatorem:

.....
(nazwa operatora)

oraz właścicielami, zarządcami lub użytkownikami monitorowanych obiektów.

Data opracowania:		Procedura nr:	
Tytuł opracowania:	PROCEDURA OBSŁUGI ALARMÓW POŻAROWYCH		
Cel procedury:	Kolejność postępowania		
Pojęcia podstawowe:	Centrum Odbiorcze Alarmów Pożarowych (COAP), Stacja Odbiorcza Alarmów Pożarowych (SOAP), System Wspomagania Decyzji (SWD), Centrum Monitorowania Operatora Systemu (CMOS), System Prezentacji Informacji (SPI), Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego (SKKM)		
Algorytm postępowania:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obsługę alarmów pożarowych wpływających do SKKM zapewnia jego całodobowa obsada. SKKM pełni funkcję Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych (COAP). 2. Potwierdzenie przyjęcia alarmu pożarowego poprzez dyżurnych SKKM odbywa się za pomocą aplikacji SWD jako SPI. Potwierdzenie przyjęcia sygnału za pomocą aplikacji SWD powoduje jednocześnie potwierdzenie sygnału na urządzeniu wizualizacji SOAP operatora. W przypadku awarii aplikacji SWD potwierdzenie przyjęcia alarmu pożarowego odbywa się bezpośrednio na urządzeniu wizualizacji SOAP operatora. 3. Dyspozycja sił i środków odbywa się zgodnie z opracowanymi przez Komendę „zasadami dysponowania sił jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz zasad doraźnego zabezpieczenia operacyjnego terenu powiatu po zadysponowaniu zasobów ratowniczych”. 4. Obsługa CMOS potwierdza prawidłowość przyjęcia alarmu pożarowego przez SKKM poprzez wykonanie połączenia telefonicznego i uzyskanie potwierdzenia, że alarm pożarowy wpłynął i jest obsługiwany przez obsadę SKKM. Numery, na które Operator potwierdza alarm pożarowy to w kolejności: - 47 851 75 01 (telefon stacjonarny) - główny - 5. W przypadku powzięcia przez Operatora informacji, że alarm pożarowy nie dotarł do SKKM, Operator telefonicznie przekazuje informacje niezbędne do natychmiastowego zadysponowania sił i środków na miejsce zdarzenia. 6. <u>Nie ma możliwości odwołania alarmu pożarowego, który wpłynął do SOAP.</u> 7. Za nieuzasadnione wezwanie odpowiadają w zakresach swej odpowiedzialności Abonent i Operator według odrębnych przepisów w tym Kodeksu Wykroczeń. 		
Osoby uprawnione do stosowania procedur:			
	Imię, nazwisko:	Stanowisko:	Zakres uprawnień:
1.	Funkcjonariusze pełniący służbę w SKKM	dyżurni SKKM	obsługa SOAP oraz SPI, dysponowanie
2.	Pracownicy CMOS <i>wskazać firmę....</i>	operator CMOS	obsługa CMOS, przekazywanie informacji o zdarzeniu
Uwagi:			
Data:			

Załącznik nr 2

do wymagań organizacyjno-technicznych dotyczących uzgadniania przez Komendanta Miejskiego PSP w Siemianowicach Śląskich, sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z wskazanym obiektem.

Sporządził:		Podpis:	
Zatwierdził:	Komendant Miejski PSP w Siemianowicach Śląskich	Podpis:	
Przyjął:		Podpis:	

