



Elizówka, 01.12.2023r.

Zapytanie ofertowe

Lubelski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Elizówka, ul. Szafranowa 6, 21-003 Ciecierzyn, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wymianę oświetlenia świetlówkowego i żarówkowego na oświetlenie LED-owe w budynku użytkowanym przez ARiMR w Krasnymstawie ul. Browarna 1, 22-300 Krasnymstaw.

„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).”

I. Przedmiot zamówienia:

1. Kompleksowa wymiana oświetlenia w całym budynku na oświetlenie LED-owe.

Wykaz ilościowy opraw do wymiany;

| Całościowy wykaz opraw Led-owych do zamontowania przez Wykonawcę | | | | | | |
|--|----------|-----------|---------------------------|---------|--|-------|
| 60x60cm | 60x30 cm | 120x30 cm | z czujnikiem ruchu 120x30 | plafony | zewnątrzne n/t IP44 z czujnikiem ruchu | Razem |
| 56 | 3 | 21 | 1 | 11 | 4 | 96 |

Uwaga!

Nie wliczono opraw które trzeba będzie zamontować dodatkowo w pomieszczeniach gdzie pomiary oświetlenia wyjdą niezgodnie z Normami

Wymiana oświetlenia musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Zakres prac:

1. Demontaż istniejącej oprawy świetlówkowych, żarówkowych, halogenowych.
2. Montaż nowych opraw Led-owych, dopasowanej parametrami odpowiednio do miejsca montażu.
3. Wykonawca wymieni oświetlenie, przyłączy do obwodu zasilającego istniejącego i sprawdzi poprawność działania każdej zamontowanej oprawy.



4. W pomieszczeniach biurowych zastosować oprawy, dane techniczne;
 - Temperatura barwowa; 4000K
 - Wskaźnik oddawania barw; $R_a > 80$
 - Współczynnik Ośnienia; $UGR < 19$
5. Składnicach akt i komunikacji zastosować oprawy, dane techniczne;
 - Temperatura barwowa; 4000K
 - Wskaźnik oddawania barw; $R_a > 80$
 - Współczynnik ośnienia; $UGR < 25$
6. W pomieszczeniach socjalnych, sanitarnych, magazynach i pomieszczeniach gospodarczych zastosować oprawy, dane techniczne;
 - Temperatura barwowa; 3000K – 4000K
 - Współczynnik oddawania barw; $R_a \geq 80\%$.
 - Współczynnik ośnienia; $UGR < 25$
7. Wymiana będzie polegać na zastąpieniu starej oprawy na nową oprawę jeden do jednego (sztuka za sztukę)
8. Wykonawca zobowiązany jest dobrać tak parametry opraw, żeby spełniały parametry PN oświetleniowych.
9. W razie potrzeby dołożenia opraw, zgodnie z obowiązującymi normami oświetlenia.
10. Przyjmuje się;
 - Miejscu pracy (biurko) $L_x \geq 500$ Lx (Luxów),
 - Korytarze, schody, wiatrołap, wejście główne $L_x \geq 150$ lx (Luxów)
 - Pom. Socjalne $L_x \geq 200$ Lx (Luxów)
 - Toalety $L_x \geq 200$ Lx (Luxów)
 - Składnica Akt. $L_x \geq 200$ Lx (luxów)
11. Wykonawca udzieli gwarancji na jakość wykonanych prac i zamontowanych opraw.
12. Wydanie karty technicznej zamontowanych opraw.
13. Wykonanie Pomiarów Oświetlenia w pomieszczeniach remontowanych.

II. Termin realizacji zamówienia:

Maksymalnie do 18. grudnia. 2023r.

III. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Osoba do kontaktu: Tadeusz Filipek tel. 512 104 411 , 81 756 85 15



IV. Miejsce i termin składania ofert i otwarcia ofert:

- 1) Sposób składania oferty (z zaznaczeniem numeru Zadania lub Zadań):
 - **Osobiście lub pocztą na adres:** Elizówka ul. Szafranowa 6, 21-003 Ciecierzyn, Kancelaria– budynek A (I piętro), pok.114A (kancelaria czynna 07:30-15:30)
 - **Pocztą elektroniczną na adres email:** lubelski@arimr.gov.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 06.12.2023r.

- 2) W przypadku składania ofert osobiście lub pocztą należy złożyć w nieprzejrystej, zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
- 3) Koperta zawierająca ofertę winna być zaadresowana do Zamawiającego na adres podany poniżej i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczenie w następujący sposób:
- 4) Kopia kwalifikacji uprawnień/świadectw elektrycznych SEP osoby realizującej przedmiot umowy
- 5) Oświadczenie Antyrosyjskie.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Lubelski Oddział Regionalny
Elizówka ul. Szafranowa 6, 21-003 Ciecierzyn
„Oferta na wykonanie remontu oświetlenia dla ARiMR LOR„
Nie otwierać przed dniem 05.12.2023r.

V. Kryteria wyboru oferty:

- 1) najniższa cena
- 2) komplet dokumentów
 - oferta
 - uprawnienia
 - podpisane Oświadczenie Antyrosyjskie

VI. Warunki płatności: przelew 14 dni.

VII. Załączniki

- 1) Projekt Umowy
- 2) Oświadczenie Antyrosyjskie

Z-CA DYREKTORA
Lubelskiego Oddziału Regionalnego
Dorota Kozak

.....
Podpis osoby upoważnionej

