



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W MAKOWIE MAZOWIECKIM

• tel.: 29 717 13 00

• sekretariat.psse.makow@sanepid.gov.pl

• ul. Adama Mickiewicza 31,  
06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki, dnia 06.10.2022 r.

**KOMUNIKAT Nr 2/2022**

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 06.10.2022 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę o produkcji 100-1000 m<sup>3</sup>/d w Amelinie gm. Krasnosielc

zaopatrującego w wodę 940 mieszkańców w miejscowościach: Ruzieck, Niesułowo Pach, Pienice, Nowy Sielc, Krasnosielc Leśny, Wymysły i Amelin


**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim informuje**

o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Amelin, gm. Krasnosielc z powodu obecności bakterii grupy coli i enterokoków kałowych w przebadanej próbce wody uzdatnionej pobranej w Stacji Uzdatniania Wody w Amelinie gm. Krasnosielc w dniu 04.10.2022 r. wg sprawozdania z badań nr HKL.9052.2121.2022 (cząstkowe) z dnia 06.10.2022 r.

Mając na uwadze szczególną ostrożność w korzystaniu z wody z wodociągu o produkcji 100-1000 m<sup>3</sup>/d Amelin gm. Krasnosielc PPIS w Makowie Mazowieckim

informuje

**że woda nie nadaje się do spożycia i celów sanitarno-higienicznych z wyjątkiem splukiwania toalet.**



Jednocześnie informuję że istnieje możliwość poprawy jakości wody w ramach realizowanych działań naprawczych poprzez dezynfekcję urządzeń uzdatniających i sieci wodociągowej oraz ich intensywne płukanie.

**Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Makowie Mazowieckim

mgr inż. Anna Zaleska-Napiórkowska