



Warszawa, 26 maja 2021 r.

Znak sprawy: BA.ot.23.19.2021

Sprawę prowadzi: Magdalena Gontarska

Telefon: 22 623 11 30

E-mail: Magdalena.Gontarska@minrol.gov.pl

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie przedmiotowego
zamówienia**

Dotyczy: zapytania ofertowego na świadczenie usług przeglądów serwisowych i konserwacji instalacji oraz urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz ze sterowaniem i automatyką, zamontowanych w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1.

Zamawiający przewiduje wykonanie pierwszego przeglądu w 14 dni, czy w związku z tym:

a. Zamawiający umożliwi wymianę filtrów po terminie w przypadku gdy czas dostawy filtrów powietrza przez producenta przekroczy 14 dni ?

Odpowiedź: Filtry dostępne są co najmniej u 8 producentów dlatego Zamawiający podtrzymuje podany w umowie termin wymiany filtrów..

b. czyszczenie i dezynfekcja kanałów wentylacyjnych również ma zostać wykonana w tym terminie, czy w ramach oddzielnego harmonogramu?

Odpowiedź: Czyszczenie i dezynfekcja kanałów wentylacyjnych również musi zostać wykonana w tym terminie (14 dni)..

c. przegląd klap p.poż, który zgodnie z zapisami ma zostać wykonany w współpracy z obsługującym system, będzie mógł się odbyć w godzinach pracy budynku 8-16 ? Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu przeglądu klap p.poż w przypadku opóźnienia wynikającego z winy obsługującego system p.poż ?

Odpowiedź: Przegląd klap ppoż. można przeprowadzić w godzinach 8-16, podczas pracy Urzędu. Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego o pracach z wyprzedzeniem 3 dni.

Pytanie nr 2.

Czy zamawiający posiada i udostępni Wykonawcy projekt dotyczący rozmieszczenia klap p.poż objętych postępowaniem ?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 3.

Czy Zamawiający posiada dokumentację techniczną i projektową dla systemów wentylacyjnych objętych postępowaniem?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 4.

Czy Zamawiający wymaga przeglądu również centrali na gwarancji, która będzie zamontowana w miejscu centrali SYSTEMAIR MAXI 2000 obsługującej pomieszczenia biura Kontroli i certyfikatu autoryzacji producenta? Jeżeli tak to prosimy o podanie marki nowej centrali.

Odpowiedź: Tak, wymagana będzie autoryzacja VTS.

Pytanie nr 5. W związku z brakiem dostępu do urządzeń w archiwum podczas wizji, prosimy o informację jakie urządzenia stanowi „urządzenie rezerwowe” w pomieszczenia archiwum? W wykazie urządzeń wskazana jest tylko jedna szafa klimatyzacji precyzyjnej.

Odpowiedź: Urządzenie rezerwowe znajdujące się w archiwum to EMERSON NETWORK POWER, obecnie występuje pod nazwą VERTIV.

Pytanie nr 6.

Zamawiający wymaga wykonania badania jakości powietrza przed czyszczeniem i po czyszczeniu kanałów wentylacyjnych, czy w związku z tym zamawiający wymaga takich badań dla każdego z systemów wentylacyjnych? Prosimy o wskazanie ilości badań (pobrane próbek) przed i po czyszczeniu, które należy wykonać.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania badania jakości powietrza przed czyszczeniem i po czyszczeniu kanałów wentylacyjnych miejscowo w ilości 20-30 na terenie całego budynku, w punktach wskazanych przez Zamawiającego.

Pytanie nr 7.

Ile wentylatorów Systemair CBM 200-5,0 jest objętych postępowaniem? W maszynowniach na 5 piętrze zlokalizowanych jest co najmniej 5 szt., a w wykazie instalacji załączonym do wzoru umowy są tylko 3 szt.?

Odpowiedź: Usługą stanowiącą przedmiot zapytania ofertowego objętych jest 5 sztuk wentylatorów Systemair CBM 200-5,0.

Pytanie nr 8.

Zamawiający wymaga złożenia trzech ofert cenowych na wykonanie naprawy po zdiagnozowanej awarii urządzenia.

Czy przez powyższe Zamawiający rozumie przedstawienie trzech ofert cenowych w zakresie tych samych części i materiałów dostępnych u różnych producentów? Jeżeli tak to co w przypadku, gdy dana część będzie dostępna tylko od producenta urządzenia?

Odpowiedź: Jeżeli dana część będzie dostępna tylko od producenta, Zamawiający dopuszcza przedstawienie jednej oferty cenowej.

Pytanie nr 9.

Czy centrala wentylacyjna Clima-Produkt C-3141/05 obsługująca salę konferencyjną nr 49/51 posiada agregat chłodniczy? Jeżeli tak to proszę o podanie marki urządzenia.

Podczas wizji nie udało się ustalić jego lokalizacji.

Odpowiedź: Tak, centrala Clima-Produkt C-3141/05 obsługująca salę konferencyjną nr 49/51 posiada agregat chłodniczy.

Pytanie nr 10.

Czy zamawiający udostępni parking dla samochodów serwisowych w czasie wykonania przeglądu i interwencji awaryjnych?

Odpowiedź: W miarę dostępności miejsc Zamawiający udostępni Wykonawcy miejsca postojowe dla samochodów serwisowych.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert.

Oferty należy składać w terminie do dnia 28 maja 2021 r. do godz. 9.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

Z poważaniem

Grzegorz Żbikowski
zastępca dyrektora
Biura Administracyjnego
/podpisano elektronicznie/

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania Państwa/Pani/Pana danych osobowych dostępna jest pod adresem:

www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych