

Lubliniec, dnia 12 lipca 2024 r.



KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W LUBLIŃCU

**Bakterie grupy coli $\geq 1 < 10$ jtk (NPL)/100ml w wodzie
w punkcie zgodności na sieci wodociągowej zasilającej
firmę Joker – Herby, F.H.U.P, Herby, ul. Powstańców Śl. 1
POZIOM OSTRZEGAWCZY**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu informuje, że w badaniach wody z wodociągu eksploatowanego przez zakład Joker – Herby, F.H.U.P, Herby, ul. Powstańców Śl. 1, stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

Woda nadaje się do spożycia po przygotowaniu.

Przygotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

UWAGA: Wodę należy gotować przez 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przygotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet. Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Lublińcu
mgr mgr. Teresa Gluza