

7
Prokura.
Muzealnej 9

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
we WROCŁAWIU

981B3+2-R

PROKURATURA OKRĘG
w Jeleniej Górze
Wpł. 2-6, 08. 2021

Delegatura w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. 1-go
Maja 23
☎ (075) 752 68 65, 767 63 85

REFERENDA
Prokuratury Okręgowej
dwkz-ig@dwkz.ig.jg.wroclaw.pl
BIP: <http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/>

JG/N.5183.780.2021.IE

Jelenia Góra 23 sierpnia 2021 r.

Prokuratura Okręgowa w
Jeleniej Górze
ul. Muzealna 9
58-500 Jelenia Góra

dotyczy: **opinia konserwatorska w sprawie prac remontowych w budynku przy ul. Chrobrego 5 w Bolesławcu**

Działając na podstawie art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2021 poz 710 t.j ze zm.) w odpowiedzi na wniosek Pana Zbigniewa Harasimiuka - Prokuratora Okręgowego, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Delegatura w Jeleniej Górze opiniuje pozytywnie zamierzenie polegające na wykonaniu izolacji poziomej i pionowej ścian piwnic w budynku przy ul. Chrobrego 5 w Bolesławcu według programu prac sporządzonego przez mgr inż. Sławomira Nowakowskiego. Prace obejmują okopanie ścian, wyrównanie, wykonanie izolacji pionowej i poziomej, ocieplenie ścian, położenie folii kubełkowej, zasypanie ścian wykonanie opaski. Przy realizacji zamierzenia należy wziąć pod uwagę następujące wytyczne konserwatorskie:

- prace prowadzić etapowo, okopanie całości ścian może spowodować zaburzenie statyki i zawalenie budynku
- zakładać folie zgodnie z wszystkimi wymaganiami danego systemu.
- przy zakładaniu folii kubełkowej należy pamiętać o zastosowaniu listwy zamykającej

Powyższe nie zwalnia od konieczności uzyskania wymaganych przepisami prawa uzgodnień i zezwoleń we właściwym Starostwie Powiatowym

Wojewoda
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
[Podpis]

Do wiadomości: 1.a/aIE