



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku
19-400 Olecko, ul. Wojska Polskiego 13
tel. (87) 520-30-55; fax: (87) 520-20-65;
e-mail: psse.olecko@sanepid.gov.pl

Olecko, dn. 04.10.2024 r.

KOMUNIKAT NR 6/2024

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku

informuje,

że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z wodociągu Świętajno S Mazury
zarządzanego przez Prezesa Spółdzielni MAZURY, Lesk 20, 19-400 Olecko

WARUNKOWO NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI I DO CELÓW GOSPODARCZYCH

ze względu na wystąpienie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody,
tj.: ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h.

Strefa zaopatrzenia wodociągu Świętajno S Mazury obejmuje 2 miejscowości
w powiecie oleckim: Świętajno, Dunajek.

UWAGA!

Mikroorganizmy te generalnie nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi, jednak niektóre z nich mogą być patogenami oportunistycznymi. Mianem tym określa się mikroorganizmy, które nie stanowią zagrożenia dla osób zdrowych, mogą natomiast stawać się przyczyną zachorowań w szczególnych warunkach, u osób z upośledzeniem odporności różnego pochodzenia (w ww. przypadku zaleca się spożywanie tylko przegotowanej wcześniej wody).



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku na bieżąco będzie informował
odbiorców o jakości wody w sieci wodociągu Świętajno S Mazury.