

SA.27013.2022

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.**Dotyczy: „Wymiana kotła C.O. w budynku mieszkalnym Stójkowie 1 (IN/2022/46)”**

Realizując zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Wymiana kotła C.O. w budynku mieszkalnym Stójkowie 1 (IN/2022/46)” należy wykonać powyższą inwestycję ze względu bardzo zły na stan techniczny obecnego pieca oraz konieczność spełnienia wymogów dotyczących emisyjności zanieczyszczeń do atmosfery. Dodatkowo aby uzyskać wymagany efekt w postaci sprawnego działania kotła należy wykonać wymianę wkładu kominowego. Wymieniany kocioł C.O. powinien mieć minimum 25 kW, być opalany drewnem i posiadać wymagany osprzęt i regulator. Powinien być klasy V i posiadać minimum 5 letnią gwarancję.

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE BUDYNKU MIESZKALNEGO DLA KTÓREGO NASTĄPI WYMIANA KOTŁA C.O.:

Kubatura: 1060,00 m³
Pow. użytkowa: 176,20 m²
Pow. zabudowy: 204,30 m²

POWIERZCHNIA OGRZEWANA BUDYNKU: c.a. 176,20 m²

RODZAJ PALIWA DO C.O.: paliwo stałe - drewno

DOCELOWY RODZAJ PALIWA DO C.O. paliwo stałe - drewno

Sporządził:
04.05.2022 r.

STARSZY SPECJALISTA
ds. budownictwa
.....
Daniel Szatan

ZATWIERDZIŁ:
04.05.2022 r.

NADLESNICY
Nadlesnictwa
Ludek Zdrój
.....
Lukasz Pogoński

