

**Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Grodzisku Mazowieckim**
ul. Żwirki i Wigury 10, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. 22 755 57 76, 22 755 59 51

HKN.600.1064.2024.AŚ. 7546


Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II

Wpłynęło
dnia 2024 -07- 22

Grodzisk Mazowiecki, dnia 17.07.2024r.

KANCELARIA OGÓLNA

Nr rej. Ilość zał. Podpis



**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
za okres styczeń - czerwiec 2024r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024r., poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst. jedn. Dz. U. z 2024r., poz. 757), § 22 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach:

1. nadzoru sanitarnego nad jakością wody:
 - nr HKL 04523.2024 z dnia 26.06.2024r.,
 - nr HKL 04524.2024 z dnia 27.06.2024r.,
2. kontroli wewnętrznej nad jakością wody:
 - nr R/00577/00441/2024/A z dnia 15.02.2024r.,
 - nr R/01381/01146/2024/A z dnia 11.04.2024r.,
 - nr R/02572/02176/2024/A z dnia 21.06.2024r.,
 - nr R/02812/02431/2024/NA z dnia 9.07.2024r.,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu lokalnego Szpital Zachodni.**

Uzasadnienie

W próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 12.02.2024r. (miejsce pobrania próbki – stacja dializ) zgodnie ze sprawozdaniem nr R/00577/00441/2024/A z dnia 11.04.2024r., stwierdzono przekroczenie parametru fizycznego: barwa.

W próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 8.04.2024r. (miejsce pobrania próbki – oddział wewnętrzny) zgodnie ze sprawozdaniem nr R/01381/01146/2024/A z dnia 11.04.2024r., stwierdzono przekroczenie parametru fizycznego: barwa.

W próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 18.06.2024r. (miejsce pobrania próbki – centralna sterylizatornia) zgodnie ze sprawozdaniem nr R/02572/02176/2024/A z dnia 21.06.2024r., stwierdzono przekroczenie parametru fizycznego: barwa.

W próbce wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 24.06.2024r. (miejsce pobrania próbki – pomieszczenie socjalne) zgodnie ze sprawozdaniem nr HKL 04523/2024 z dnia 26.06.2024r., stwierdzono przekroczenie parametrów fizycznych: barwa i zapach. W toku postępowania wyjaśniającego zarządca wodociągu przedstawił wyniki badań wody pobranej w dniu 9.07.2024r. z ww. punktu – sprawozdanie nr R/02812/02431/2024/NA z dnia 9.07.2024r., zgodnie z którym, nie stwierdzono przekroczenia parametru fizycznego: zapach.

Nieznaczne przekroczenie parametru wskaźnikowego (barwa) nie wpłynęło na jakość wody, w związku z czym orzeczono jak w sentencji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody i kontrolą wewnętrzną stwierdza, stwierdza, iż jakość wody pochodzącej z wodociągu lokalnego Szpital Zachodni w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Grodzisku Mazowieckim


mgr Agnieszka Błędowska
Kierownik Sekcji Epidemiologii

Załączniki:

1. Sprawozdanie nr HKL 04523.2024 z dnia 26.06.2024r.,
2. Sprawozdanie nr HKL 04524.2024 z dnia 27.06.2024r.,
3. Sprawozdanie nr R/00577/00441/2024/A z dnia 15.02.2024r.,
4. Sprawozdanie nr R/01381/01146/2024/A z dnia 11.04.2024r.,
5. Sprawozdanie nr R/02572/02176/2024/A z dnia 21.06.2024r.,
6. Sprawozdanie nr R/02812/02431/2024/NA z dnia 9.07.2024r.,

Otrzymuje:

1. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II
ul. Daleka 11
05-825 Grodzisk Mazowiecki
2. Urząd Miasta i Gminy Grodzisk Maz.
ul. Kościuszki 12A
05-825 Grodzisk Maz.
3. a/a HKN