



POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Nadodrzańska 24

NIP: 926-12-96-375, e-mail: psse.krosnoodrzańskie@sanepid.gov.pl
tel. (068) 383 53 70, 383 80 77, fax (068) 383 53 70

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

K O M U N I K A T


**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim z dnia
14 marca 2024 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Dąbiu (Gm. Dąbie), zaopatrującego w wodę
mieszkańców miejscowości Dąbie**

Na podstawie § 26 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim po zapoznaniu się z otrzymanym w dniu 14 marca 2024 r. sprawozdaniem z badań próbki wody pobranej w dniu 7 marca 2024 r. z wodociągu publicznego wiejskiego w Dąbiu, z punktu czerpania wody w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dąbiu stwierdził, że jakość wody nie spełnia wymagań określonych w obowiązujących przepisach ze względu na obecność bakterii z grupy coli. W przypadku stwierdzonej obecności wskaźnikowych bakterii z grupy coli istnieje również możliwość występowania w wodzie bakterii chorobotwórczych.

W związku z powyższym stwierdzony został brak przydatności wody do spożycia.

W związku z zaistniałą sytuacją należy przestrzegać poniższych wskazówek:

- woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowywania posiłków,
- woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych,
- woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran,
- woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych tj. WC



Administrator wodociągu został zobowiązany do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych. Poprawa jakości wody uzależniona jest od skuteczności tych działań.

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krośnie Odrzańskim
M. Piłkiewicz
mgr Kłyszka Piłkiewicz