



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w NYSIE

ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa
sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079
e-mail: sekretariat@pssenysa.pl

HK.90820.28.4.2021.KB

Nysa, dnia 05.10.2021r.

Komunikat


Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Suliszów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie informuje, że w próbkach wody pobranych z wodociągu publicznego Suliszów zaopatrującego miejscowość: Suliszów stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości ≥ 10 jtk w 100 ml

Woda jest nieprzydatna do spożycia

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

- **Wody z kranu nie wolno wykorzystywać** do picia, przygotowywania posiłków, kąpieli, do mycia i płukania owoców oraz warzyw, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością,
- **Woda z kranu może być używana wyłącznie do prac porządkowych i celów sanitarnych** (np. mycia podłóg, spłukiwania toalet).



Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., Poz. 2294).

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Nysie**