



Miłków, dnia 13.04.2022

Zn. spr.: SG.270.1.6.2022

**Uczestnicy postępowania  
SG.270.1.6.2022**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizację ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej PVC na terenie Leśnego Banku Genów Kostrzyca”

Art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. – „PZP”) stanowi, że Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ.

Zamawiający w dniu 13.04.2022 r. otrzymał od Wykonawcy pytanie do prowadzonego postępowania na podstawie art. 275 pkt 1 PZP w trybie podstawowym bez negocjacji.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający niezwłocznie udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Proszę o podanie średnicy drutu z którego będzie wykonana siatka ogrodzenia. W opisie technicznym podano 3 mm, natomiast na rysunku K1, podano 2 mm.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zgodnie z projektem wykonawczym, do wykonania siatki należy zastosować drut ocynkowany o średnicy **minimum 3 mm (przed powleczeniem)**.

Z poważaniem,  
Czesław Kozioł  
Dyrektor  
/podpisano elektronicznie/