



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Radzynie Podlaskim

Radzyń Podlaski, dnia 05.02.2024 r.

ONS.HK.903.1.10.2.2024
Powiatowa Stacja
Sanitarно-Epidemiologiczna
w Radzynie Podlaskim
2024-02-06
Data wysyłki

**Spółdzielnia Socjalna
„WodKan”
Derewiczna 88
21 – 311 Komarówka Podlaska**

**ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Komarówka Podlaska**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radzynie Podlaskim w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r., o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2023 r., poz. 537) oraz § 21 ust. 1, § 22 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranymi w ustalonych punktach zgodności w ramach nadzoru sanitarnego w dniach:

- 28.03.2023 r. sprawozdania z badań wody LAB.PW-W-9051/81/2023 z dnia 03.04.2023 r., oraz LAB.PW-W-9051/82/2023 z dnia 05.04.2023 r.;
- 05.09.2023 r. sprawozdanie z badania wody DL-OBF.9052.2.781.2023 z dnia 11.09.2023 r.;

oraz kontroli wewnętrznej w dniach:

- 18.05.2023 r. sprawozdania z badań wody Nr L/0/05/2023/147/FM/1 oraz L/0/05/2023/147/FM/2 z dnia 24.05.2023 r.;
- 31.10.2023 r. sprawozdanie z badania wody Nr L/0/10/2023/264/FM/2 z dnia 07.11.2023 r.;
- 01.12.2023 r. sprawozdania z badań wody Nr L/0/11/2023/400/FM/1; L/0/11/2023/400/FM/2; L/0/11/2023/400/FM/3 z dnia 06.12.2023 r.; L/0/11/2023/400/FM/4 z dnia 11.12.2023 r.

**z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia w Wodę Komarówka Podlaska
stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu**

W zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W RADZYNIU PODLASKIM
ul. Pocztowa 5, 21-300 Radzyń Podlaski

tel./faks: (83)3527416-17, e-mail: psse.radzynpodlaski@sanepid.gov.pl

NIP: 5381609515, REGON: 000309246, BDO: 000072400

www: gov.pl/web/psse-radzyn-podlaski

Klauzula informacyjna RODO pod adresem: <https://www.gov.pl/web/psse-radzyn-podlaski/klauzula-informacyjna>

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W 2023 r. na niniejszym wodociągu nie stwierdzano przekroczeń wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radzynie Podlaskim przypomina, że zgodnie z pismem z dnia 01.02.2023 r. znak: ONS.HK.903.1.10.2.2023 kolejne badanie trytu, izotopów Ra-226, Ra-228 oraz radonu ze studni nr 1 należy wykonać w roku 2026 natomiast ze studni nr 2 w roku 2027.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Radzynie Podlaskim
Struczyk
mgr inż. *Mina Struczyk*

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Komarówka Podlaska
3. a/a

Sporządził: JG, Sekcja HK tel. 833527416-17 w. 115
Sprawdził: RK, Sekcja HK tel. 833527416-17 w. 115