



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KWIDZYNIE

Kwidzyn, dnia 31 marca 2023r.

WODOCIĄG WZPOW Sp. z o.o. w Kwidzynie

OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY

PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA

ZA ROK 2022

NR 29/HK/2023

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2023r. poz. 338 t.j.), w związku z § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017r. poz. 2294) po przeanalizowaniu wszystkich wyników badań wody z wodociągu Warmińskich Zakładów Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego Kwidzyn Sp. z o.o. wykonanych w przeciągu 2022 roku dokonał ogólnej oceny jej jakości pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Woda w badanym zakresie **odpowiadała** wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody w w/w wodociągu są **Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego Kwidzyn Sp. z o.o., ul. Południowa 2, 82-500 Kwidzyn.**

Wodociąg zaopatruje w wodę zakład produkcyjny - **Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego Kwidzyn Sp. z o.o.**

Średnia w ciągu roku dobową produkcją wody wynosi **1 613 m³/dobę**.

Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody, filtracji, koagulacji i dezynfekcji.

W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego Kwidzyn Sp. z o.o., w roku 2022 oceniono łącznie 20 prób wody uzdatnionej, z czego 8 prób nie odpowiadało wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu.

W roku 2022 przekroczone zostały wartości następujących parametrów:

Parametr	Wartość parametru nie odpowiadającego wymaganiom w ciągu roku/wartość oznaczona	Wartość parametryczna
Żelazo	279; 483; [$\mu\text{g/l}$]	200 [$\mu\text{g/l}$]
Amonowy jon	0,56 mg/l	0,50 mg/l
Chlorany i chloryny (suma)	0,80 mg/l	0,70 mg/l
Bor	1,1; 1,2; 1,5 [mg/l]	1,0 mg/l
Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C	251 jtk/1ml	Bez nieprawidłowych zmian – wartość zalecana w kranie u konsumenta 200 jtk/1ml

WZPOW Sp. z o.o. po stwierdzeniu przekroczeń, podjęło działania naprawcze, polegające na dezynfekcji instalacji wodociągowej lub regulacji urządzeń uzdatniających w celu doprowadzenia przekroczonych parametrów do obowiązujących wartości.

Wartość i czas trwania powyższych przekroczeń nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

W 2022r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu WZPOW Sp. z o.o. w Kwidzynie.

Jakość wody nie stanowiła zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie
stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu
Warmińskich Zakładów Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego Kwidzyn

p.o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Kwidzynie
Anna Kak