



HKN.6030.1.O.20

Sochaczew dnia 19.02.2020 r.

**Prezes Zarządu
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji -
Sochaczew Sp. z o.o.
ul. Rozłazłowska 7, 96-500 Sochaczew**

***Dotyczy: Oceny obszarowej jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie miasta
Sochaczew***

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie w oparciu o art.12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1437), art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 59) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydał ocenę obszarową jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Sochaczew za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

1. Wykaz wodociągów:

Na terenie miasta Sochaczew, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi dostarczana jest z 2 wodociągów publicznych, t. j.:

- Stacja Uzdatniania Wody „Płocka”, ul. Płocka 1, 96-500 Sochaczew,
- Stacja Uzdatniania Wody „Chodaków”, ul. Wiskozowa 10, 96-500 Sochaczew.

Jednostką odpowiedzialną za dostarczanie wody dobrej jakości jest „Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew” Sp. z o. o., ul. Rozłazłowska 7, 96-500 Sochaczew.

Wodociągi oparte są na ujęciach głębinowych - wód podziemnych tj.

- Stacja Uzdatniania Wody „Płocka” – oparta jest na 3 studniach głębinowych pracujących w systemie wymiennym;

- Stacja Uzdatniania Wody „Chodaków” – oparta jest na 6 studniach głębinowych pracujących w systemie wymiennych, zlokalizowanych na terenie gminy Brochów.

Uzdatnianie wody z ww. wodociągów odbywa się poprzez filtrację, napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie oraz dezynfekcję.

2. Informacje dotyczące produkcji wody:

Lp.	Nazwa wodociągu	Produkcja w m ³ /d	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Końcowa roczna ocena jakości wody
1.	SUW Płocka, ul. Płocka 1	356	35 594	przydatna
2.	SUW Chodaków, ul. Wiskozowa 10	4 169	35 594	przydatna

niepodlega

3. Jakość wody:

Do oceny jakości wody wykorzystano sprawozdania z badań próbek wody pobranej i badanej w ciągu całego roku przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz z badań prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej wykonanych przez zarządcę wodociągu z punktów zgodności ustalonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sochaczewie zlokalizowanych na sieci wodociągowej:

- SUW ul. Płocka 1 - *kran w pomieszczeniu pompowni,*
- Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 5 - *kran przy wodomierzu głównym,*
- Pompownia Mickiewicza, ul. Mickiewicza 1 - *kran przy wodomierzu głównym,*
- SUW „Chodaków”, ul. Wiskozowa 10 - *kran w hali filtrów,*
- Szkoła Podstawowa nr 4, ul. St. Staszica 4 - *kran przy wodomierzu głównym,*
- Przedszkole nr 6, ul. Chodakowska 4 - *kran w pomieszczeniu kuchni,*
- Stacja Paliw, ul. Wyszogrodzka 141 - *kran pomieszczeniu socjalnym przy stacji diagnostycznej,*
- Centrum Dializ Fresenius Nephrocare IV Sochaczew, ul. Batalionów Chłopskich - *kran w pomieszczeniu nr 22,*
- Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Tuptusie”, ul. Żeromskiego 39a - *kran przy wodomierzu głównym,*
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Al. 600 - Lecia 90 - *kran przy wodomierzu głównym,*
- Pływalnia Kryta „Orka”, ul. Olimpijska 3 - *kran w pomieszczeniu socjalnym nr 1/24.*

Jakość wody pochodzącej z wodociągów publicznych zaopatrujących w wodę przeznaczoną do spożycia mieszkańców miasta Sochaczew w badanym zakresie, odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

4. Reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody.

W 2019 roku nie odnotowano zgłoszeń mieszkańców miasta dotyczących reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody. Nie prowadzono postępowania administracyjnego i działań naprawczych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

5. Ocena ryzyka zdrowotnego.

Woda pochodząca z wodociągów publicznych na terenie miasta Sochaczew była bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, a także od wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, nie wskazując agresywnych właściwości korozyjnych i spełniała podstawowe wymagania mikrobiologiczne i chemiczne określone w załącznikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Otrzymuje:

1. Burmistrz Miasta Sochaczew
96-500 Sochaczew, ul. 1-go Maja 16.
2. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Sochaczewie
Beata Fergińska
Beata Fergińska