



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KRAPKOWICACH

ul. Ks. Koziółka 30 , 47-303 Krapkowice
sekr. tel. (77) 4466740 , fax (77) 4466741
e-mail: sekretariat.psse.krapkowice@sanepid.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/psse-krapkowice>

HK.90820.9.1.2023.JB

Krapkowice, dnia
31. 01. 2023

Ocena jakości wody wodociągu sieciowego Rozkochów za rok 2022.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195 ze zm.) w związku z § 22 ust. 1 oraz § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), zgodnie z prowadzonym programem monitoringu jakości wody na podstawie wyników badań uzyskanych w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach nadzoru nad jakością wody oraz na podstawie prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody przez Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce w wodociągu publicznym ROZKOCHÓW

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach stwierdza, że jakość wody w 2022r. była przydatna do spożycia przez ludzi i spełniała wymagania sanitarne określone w cytowanym powyżej rozporządzeniu.

Wodociąg stanowi zaopatrzenie w wodę pitną dla miejscowości: Brożec, Brzezina, Ćwiercie, Rozkochów, Walce, Antoszka, Groble, Krzewiaki, Kromołów, Zabierzów, Stradunia, Rybarze, Grocholub, Dobieszowice, Swornica, Czerniów, ujmuje wodę:

- z dwóch studni – o nr 3 i nr 5 (studnia nr 4 nie została podłączona do stacji uzdatniania wody; jest studnia rezerwową), zlokalizowanych w miejscowości Rozkochów przy ul. Głogowskiej, która następnie tłoczona jest do stacji wodociągowej, gdzie poddawana jest uzdatnianiu (procesy odżelaziania i odmanganiania po wcześniejszym napowietrzeniu wody). Dezynfekcja wody prowadzona jest wg zaleceń lub w razie wystąpienia awarii.

Wodociąg zaopatruje w wodę \approx 5300 mieszkańców. Produkcja wody na dobę wynosi \approx 600 m³ wody.

Badania jakości wody były prowadzone regularnie przez cały rok i wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na rok 2022 i uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krapkowicach. Sprawozdania z badań przekazywane były w terminach określonych w ww rozporządzeniu.

W roku 2022 nie zgłoszono niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody w strefie zaopatrzenia wodociągu Kamień Śląski.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach w 2022 r. nie prowadził żadnego postępowania administracyjnego w zakresie jakości wody w strefie zaopatrzenia wodociągu Rozkochów.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krapkowicach
Dorota Barekowska
mgr inż. Dorota Barekowska

Otrzymują:

1. Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce

Do wiadomości:

1. Urząd Gminy w Walcach, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce,
2. a/a HK.

Wykonawca: Joanna Bukala, tel. 77 4466749

WYŚLANO
data 31. 01. 2023
podpis