

Chełm, dnia 24 sierpnia 2022 r.

NS-HK.903.1.21.3.2022

**Gmina Leśniowice**  
**22-122 Leśniowice 21A**

## DECYZJA

Działając na podstawie art. 10 § 2, 104 § 1, 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) – zwanej dalej k.p.a., art. 27 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.), w oparciu o art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) oraz § 21 ust. 1 pkt 4 i w załączniku nr 1 część C rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) - **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie** po zapoznaniu się z raportem zbiorczym z badań Nr WD/0355-0356/22/N z dnia 24 sierpnia 2022 r. pobranych 22 sierpnia 2022 r. z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia w Kasilanie z następujących punktów pobrań: Szkoła Podstawowa Sielec 67 oraz Mieszkanie prywatne – Kumów Plebański 42, **stwierdza** - brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z przedmiotowego wodociągu

### **i nakłada obowiązek:**

- 1) niezwłocznego poinformowania konsumentów o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi,
- 2) przedłożenia harmonogramu realizacji działań naprawczych celem zaopiniowania,
- 3) podjęcia skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody rozprowadzanej przez przedmiotową sieć wodociągową do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym,
- 4) zapewnienia odbiorcom wody z przedmiotowego wodociągu możliwości korzystania z wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej,

### **jednocześnie zezwala na:**

- 1) utrzymywanie tego ujęcia wody w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej,
- 2) umożliwienie mieszkańcom korzystania z wody do celów sanitarnych (za wyjątkiem użycia jej do mycia zębów),
- 3) ponowne dopuszczenie wody do spożycia po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody i uzyskaniu stosownej zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmie.

Niniejszej decyzji na podstawie art. 108 § 1 k.p.a. w związku z art. 27 ust 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.) ze względu na ochronę zdrowia ludzi nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

O wykonywaniu nałożonych obowiązków należy niezwłocznie powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmie.

## UZASADNIENIE

Przeprowadzone w ramach nadzoru sanitarnego badania laboratoryjne wody (raport zbiorczy z badań Nr WD/0355-0356/22/N z dnia 24 sierpnia 2022 r.) pobranej w dniu 22 sierpnia 2022r. z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia w Kasilanie, wykazały, że woda rozprowadzana przez przedmiotowy wodociąg nie odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym zawartym w załączniku nr 1 część C rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) (punkty pobrania – Szkoła podstawowa Sielec – liczba bakterii grupy coli; **22 – jtk/100 ml**; Mieszkanie prywatne – Kumów Plebański - liczba bakterii grupy coli; **6 – jtk/100 ml**; wartość dopuszczalna – liczba bakterii grupy coli – **0 jtk/100 ml**). Biorąc pod uwagę treść § 21 ust. 1 pkt 4 przedmiotowego rozporządzenia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie stwierdza brak przydatności wody do spożycia – w przypadku przekroczenia parametrów mikrobiologicznych oraz w sytuacji, gdy woda jest niezdatna do użycia, a jej jakość zagraża zdrowiu konsumentów – z jednoczesnym wskazaniem, po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, czy woda może być wykorzystywana do innych celów niż do spożycia przez ludzi. Uwzględniając sytuację, że woda w przedmiotowej instalacji wodociągowej w obecnym stanie stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzi z uwagi na ponadnormatywną zawartość bakterii gr. coli, a wartość przekroczenia uniemożliwia stwierdzenie warunkowej przydatności wody do spożycia, należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji. Stosownie do art. 27 ust 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.) w przypadku stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych niosących skutek w postaci bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi decyzja nakazująca usunięcie stwierdzonych uchybień podlega natychmiastowemu wykonaniu. Natomiast stosownie do treści 108 § 1 k.p.a. wydanej decyzji może zostać nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne do ochrony życia lub zdrowia ludzkiego.

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 10 § 2 k.p.a. odstąpiono od możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w przedmiotowej sprawie i złożenia stosownych oświadczeń. Na podstawie art. 10 § 1 i art. 73 § 1 k.p.a. zasada czynnego udziału stron nie ma charakteru bezwzględnie zwłaszcza w sytuacji, gdy realizacja tej zasady i związana z tym zwłoka mogłaby spowodować niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzkiego.

Strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Skutkiem zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania jest uprawomocnienie się decyzji.



Z upoważnienia  
Państwowego Powiatowego Inspektora  
Sanitarnego w Chełmie  
mgr inż. Grzegorz Marek  
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego

### Otrzymują:

1. Adresat
2. HZiŻ
3. WSSE Lublin
4. aa