



Suwałki, dnia 10.01.2025 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa  
„DROZD”  
ul. Witosza 4  
19-420 Kowale Oleckie

## KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SUWAŁKACH

**W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Mieruniszki gmina Filipów.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu Mieruniszki zaopatrującego: miejscowość Mieruniszki numery domów od 30 do 38, **stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej manganu.**

Może to pogarszać wygląd i smak wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach **stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia.**

**Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów  
spożywczych i gospodarczych.**

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w *Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Suwałkach

*Anna Radzewicz*

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Filipów, ul. Garbaska 2, 16-424 Filipów