



CHARAKTERYSTYKA OBUDOWY:

STOPIEŃ OCHRONY: IP-65

STOPIEŃ OCHRONY: IK-09

PRĄD ZNAMIONOWY: $I_n=125A$

ILOŚĆ MODUŁÓW: - 24

WYKONANIE: - NATYNKOWE

OCHRONA OD PORAŻEŃ:

**SAMOCZYNNE SZYBKIE
WYŁĄCZENIE ZASILANIA
wg PN-HD 60364-4-41:2009**

TEMAT: PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU GRZEWCZEGO W ISTN. LEŚNICZÓWCE, GRYŻYNA GM. BYTNICA DZIAŁKA NR EWID. 283/22		Nr rysunku E3
INWESTOR: NADLEŚNICTWO BYTNICA, BYTNICA 160, 66-630 BYTNICA		Skala
NAZWA: WIDOK ROZDZIELNICY R-PC		Data: 03.2021
PROJEKTANT: inż. JUCHAN ŁYCHMUS	UPRAWNIENIA 154 / 78 / Zg	PODPIS