



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

**Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Stalowej
Woli,
ul. Niezłomnych 66, 37-450
Stalowa Wola**

Stalowa Wola, dnia 31.08.2023 r.

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy postępowania pn: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku PSSE w Stalowej Woli”

Znak sprawy PSA.272.12.2023

Na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Stalowej Woli - informuje, że Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

W opisie przedmiotu zamówienia jest zapis, że konieczne jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym projektu technicznego, projektu wykonawczego oraz jest mowa o inspektorze nadzoru. Instalacje do 50 kW nie wymagają wykonania projektu technicznego, inspektora nadzoru gdyż nie musimy robić na taką instalację pozwolenia na budowę. W związku z tym, czy wytaczający będzie projekt wraz z wizualizacją przygotowany w dedykowanym programie PV podpisany przez osobę posiadającą uprawnienia w branży elektrycznej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymaga wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującym prawem, sporządzanej i podpisanej przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia. Zapisy dotyczące Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wynikają z PFU, Jeżeli zostanie powołany Nadzór Inwestorski to będzie on reprezentował Zamawiającego niezależnie od tego czy wymagane będzie pozwolenie na budowę czy nie.