



## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie

87 - 600 Lipno  
ul. Kościuszki 18/20

e-mail: [psse.lipno@pis.gov.pl](mailto:psse.lipno@pis.gov.pl)  
[www.gov.pl/web/psse-lipno](http://www.gov.pl/web/psse-lipno)

Lipno, dnia 28.05.2021r.

Znak sprawy: Znak sprawy: NHK.9020.1.2.08.3.2021  
L.dz. 1449

### DECYZJA NR 66/2021

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (*t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 195*); art. 104 i 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 – dalej: „k.p.a.”*) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (*t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 735*); § 3 ust. 3 pkt 1, § 6 pkt 3, § 21 ust. 1 pkt 4 i ust. 7, ust. 8 i ust. 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (*Dz. U. z 2017, poz. 2294*) oraz załącznika Nr 1 do tego rozporządzenia część C, Tab. 1, lp. 1

### Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie

po zapoznaniu się z cząstkowymi sprawozdaniami z badań wody pobranej  
w dniu 26.05.2021r. z **Wodociągu Publicznego Grochowalsk, gm. Dobrzyń nad Wisłą**

oraz zebranych w sprawie materiałem dowodowym

#### stwierdza, że

**woda z Wodociągu Publicznego Grochowalsk, gm. Dobrzyń nad Wisłą**

**nie nadaje się do spożycia przez ludzi**

**oraz nakazuje Gminie Dobrzyń nad Wisłą z siedzibą w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna 1:**

1. Unieruchomienie Wodociągu Publicznego Grochowalsk, gm. Dobrzyń nad Wisłą w zakresie nie wyłączającym jednak możliwości płukania sieci wodociągowej oraz możliwości korzystania z wody do celów sanitarnych (splukiwania toalet).
2. Niezwłoczne podjęcie działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody z Wodociągu Publicznego Grochowalsk, gm. Dobrzyń nad Wisłą do jakości zgodnej z wymaganiami zawartymi w załącznikach: nr 1 część C Tab. 1 lp. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (*Dz. U. z 2017, poz. 2294*).
3. Zapewnić użytkownikom Wodociągu Publicznego Grochowalsk, gm. Dobrzyń nad Wisłą wodę dobrej jakości z innego źródła zaopatrzenia do czasu uzyskania jakości wody zgodnej z wymaganiami zawartymi w załącznikach: nr 1 część C Tab. 1 lp. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (*Dz. U. z 2017, poz. 2294*).
4. Poinformować w sposób skuteczny odbiorców wody o wprowadzonych ograniczeniach w korzystaniu z wody.
5. Przedłożyć i uzgodnić z PPIS w Lipnie plan działań naprawczych (zawierający także informacje o sposobie ustalenia miejsca i przyczyny niezgodności) wraz z terminem jego realizacji, zaakceptowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w terminie ostatecznym 3 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszej decyzji.
6. Bieżące informowanie PPIS w Lipnie o realizacji działań naprawczych.

## UZASADNIENIE

**Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą** ma obowiązek zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody.

Na podstawie cząstkowych sprawozdań z badań wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych grupy B pobranej w dniu 26.05.2021r. z **Wodociągu Publicznego Grochowski, gm. Dobrzyń nad Wisłą** w ramach kontroli wewnętrznej z 4 punktów poboru, stwierdzono przekroczenia w 2 punktach poboru:

- **Sieć** – woda z kranu przy umywalce w łazience, Szkoła Podstawowa Krojczyn, gm. Dobrzyń n. Wisłą, Nr próbki 1615/21 - *Escherichia coli* 0 jtk\* - norma 0 jtk; Enterokoki 0 jtk\* - norma 0 jtk; bakterie grupy coli 0 jtk - norma 0 jtk; ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22°C po 72 h – **brak wyniku** – zalecana wartość do 200 jtk „bez nieprawidłowych zmian”; chlor wolny - **brak wyniku** – norma 0,3 mg/l
- **Sieć** – woda z hydrantu p.poż. w Krojczynie – końcówka sieci wodociągowej, gm. Dobrzyń n. Wisłą, Nr próbki 1616/21 - *Escherichia coli* 0 jtk\* - norma 0 jtk; Enterokoki 0 jtk\* - norma 0 jtk; bakterie grupy coli 0 jtk - norma 0 jtk; ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22°C po 72 **brak wyniku** – zalecana wartość do 200 jtk „bez nieprawidłowych zmian”; chlor wolny - **brak wyniku** – norma 0,3 mg/l;  
\*jtk – jednostki tworzące kolonie,
- **Woda podawana do sieci** – woda z zaworu za zestawem pomp, SUW Grochowski, gm. Dobrzyń nad Wisłą, Nr próbki 1614/21 - *Escherichia coli* 0 jtk\* - norma 0 jtk; Enterokoki 0 jtk\* - norma 0 jtk; bakterie grupy coli 32 jtk **niepewność [20;50]** - norma 0 jtk; ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22°C po 72 **brak wyniku** – zalecana wartość do 200 jtk „bez nieprawidłowych zmian”; chlor wolny - **brak wyniku** – norma 0,3 mg/l;
- woda z kranu studni wodomierzowej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krojczynie, gm. Dobrzyń nad Wisłą, Nr próbki 1362/21 Nr próbki 1617/21 - *Escherichia coli* 0 jtk\* - norma 0 jtk; Enterokoki 45 jtk\* **niepewność [30;67]** - norma 0 jtk; bakterie grupy coli 0 jtk - norma 0 jtk; ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22°C po 72 **brak wyniku** – zalecana wartość do 200 jtk „bez nieprawidłowych zmian”; chlor wolny - **brak wyniku** – norma 0,3 mg/l;

W związku z tym, jakość wody w **Wodociągu Publicznego Grochowski nie odpowiada** wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 część C Tab. 1 lp. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

Obecność bakterii grupy coli świadczy o zanieczyszczeniu wody z zewnątrz i wskazuje na świeże zanieczyszczenie kałowe.

**Korzystanie z wody o niewłaściwej jakości mikrobiologicznej może stanowić zagrożenie dla zdrowia jej użytkowników wobec czego:**

**woda z Wodociągu Publicznego Grochowski**

**nie nadaje się do spożycia przez ludzi.**

Wodociąg Publiczny Grochowski, gm. Dobrzyń n. Wisłą zaopatrywał ok. 1790 mieszkańców miejscowości Grochowski, Szpiegowo, Kisielewo, Tulibowo, Krępa, część Krojczyna, Mokre, Glewo, Stróżewo, gm. Dobrzyń n. Wisłą, oraz Nasiegniewo (2 osoby), Zarzeczewo (ok. 50 osób), gm. Fabianki. Średnia produkcja wody za rok 2020 wynosiła 332,7. Aktualnie podłączono pozostałą część ludności wsi Krojczyn ok. 248 osób.

**PPIS w Lipnie załącza treść komunikatu Nr 3 z dnia 28 maja 2021r., który należy niezwłocznie przekazać użytkownikom w/w wodociągu**

Zgodnie z uzyskaną informacją dostawca wody będzie przekazywał użytkownikom wodociągu wodę butelkowaną do picia. Ponadto będzie rozwożona woda w zbiornikach, które będą posiadały stosowne informacje dotyczące użytkowania wody.

PPIS w Lipnie przesłał stosowny komunikatu, który należało niezwłocznie przekazać użytkownikom tego wodociągu.

Ponadto zgodnie z § 21 ust. 9 w związku z § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294) należy przedłożyć i uzgodnić z PPIS w Lipnie plan działań naprawczych (zawierający także informacje o sposobie ustalenia miejsca i przyczyny niezgodności



wraz z terminami ich realizacji, zaakceptowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w terminie ostatecznym 3 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

W momencie potwierdzenia wyeliminowania zanieczyszczenia mikrobiologicznego zostanie przekazana stosowna informacja

W dniu 30 kwietnia 2021r. PPIS w Lipnie wydał decyzję Nr 55/2021 stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi po uprzednim jej przegotowaniu przez minimum 2 minuty - bez gwałtownego schładzania (decyzja zmieniająca Nr 62/2021 z dnia 20 maja 2021 r.). Mając na uwadze nowe wyniki badań wody z przedmiotowego wodociągu i konieczność unieruchomienia całego wodociągu publicznego, powyższa decyzja stała się bezprzedmiotowa i nieaktualna.

Z uwagi na pogorszenie jakości wody i ochronę zdrowia i życia jej użytkowników PPIS w Lipnie wydał decyzję o zakazie użytkowania wody z w/w wodociągu.

**Zgodnie z art. 10 § 2 Kpa odstąpiono od zasady umożliwienia stronie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań przed wydaniem decyzji w sprawie nieprawidłowej jakości mikrobiologicznej wody ponieważ załatwienie sprawy wymagało natychmiastowego ograniczenia w użytkowaniu wody ze względu na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzkiego.**

**Ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego na podstawie art. 108 § 1 Kpa w związku z art. 27 ust. 2 *in fine* ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (*j. t. Dz. U. z 2021r., poz. 195*) niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.**

## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie /stronom/ odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4.


Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a koniecznym do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaświadczenia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.



Z up. PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO  
W LIPNIE

Dorota Kolanowska

### Otrzymują:

1. Gmina Dobrzyń nad Wisłą  
ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

.....

Strona

2. Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku.
4. Wójt Gminy Fabianki
5. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4
6. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lipnie
7. A/a x 4 (N.HK, N.EP, N.HZ, N.HD)

