



Bezpośredni styk z istniejącym ogrodzeniem murem

Bezpośredni styk z istniejącym ogrodzeniem murem

A.2.1 Klatka schodowa	17,5 m <sup>2</sup>
A.2.2 Komunikacja	15,7 m <sup>2</sup>
A.2.3 Pom. socjalne	15,8 m <sup>2</sup>
A.2.4 WC	6,4 m <sup>2</sup>
A.2.5 Szatnia	12,6 m <sup>2</sup>
A.2.6 WC +ŁAZIENKA	10,6 m <sup>2</sup>
A.2.7 Pom. techniczne - serwery	19,6 m <sup>2</sup>
A.2.8 Szyb podnośnika	18,5 m <sup>2</sup>
A.2.9 Komunikacja	4,7 m <sup>2</sup>
A.2.10 Pom. gospodarcze/ środki czystości	19,6 m <sup>2</sup>
A.2.11 Kuchnia	11,3 m <sup>2</sup>
A.2.12 Pom. biurowe/dyżurka	19,1 m <sup>2</sup>
A.2.13 Pom. techniczne - naprawy	20,4 m <sup>2</sup>
A.2.14 Powierzchnia magazynowa	209,0 m <sup>2</sup>

- Legenda inst. przyzywowej**
- centrala
  - transformator 230V AC/24DC
  - sygnalizator
  - przycisk kasujący
  - przycisk pociągowy

- Legenda systemu SSP**
- Centrala sygnalizacji pożaru
  - Wyniesiony panel centrali CSP
  - Podwójna optyczna czujka dymu DualRay
  - Ręczny ostrzegacz pożarowy
  - Moduł 8wej/1wwej
  - Moduł 2wej/2wwej wysokonapięciowe
  - Moduł wyjść przeźnicznych
  - Sygnalizator akustyczny wewnętrzny
  - Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny

- Legenda systemu videodomofonów**
- Stacja zewnętrzna montowana przy wjazdach na teren obiektu
  - Stacja wewnętrzna: MONITOR 4,3"

Centrala systemu instalacji przyzywowej z numeratorem, kasownikiem, buczkiem, sygnalizatorem

**BIURO PROJEKTÓW I USŁUG INWESTYCYJNYCH**  
**FILAR s.c.**

Łódź, ul. Wólczajska 27  
 tel. (042) 632-36-29

Investor:	Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi			Data:	listopad 2019
Adres:	Łódź, ul. Piotrkowska 104				
Temat:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA WOJEWÓDZKI MAGAZYN PRZECIWPÓWODZIOWY				
Adres:	Łódź, ul. Łąkowa 40, dz. 121/22, obr. P-20				
Tytuł rysunku:	PLAN INSTALACJI PRZYZYWOWEJ, LAN, SSP I DOMOFONÓW. RZUT PARTERU.				
Faza:	Projekt budowlany			Skala:	1 : 1 0 0
Branża:	Instalacje elektryczne			Rewizja:	00
Projektanci:	mgr inż. Bartłomiej Fraszek	Uprawnienie:	LOD/3356/PWBE/17	Podpis:	
Asystenci:		Uprawnienie:		Podpis:	
Projektanci sprawdzający:	mgr inż. Michał Armacki	Uprawnienie:	LOD/2268/PWOE/13	Podpis:	
				Symbol rysunku:	E
				Numer rysunku:	013

