



**PROKURATURA REGIONALNA
w Krakowie**

2004-7.262.10.2023

Kraków, dnia 23 maja 2023 r.

do wykonawców

Pytanie nr 1

Bardzo proszę o podanie typu centrali ppoż na ul. Cystersów 18 oraz ilość czujek w systemie sygnalizacji pożaru.

Odpowiedź na pytanie nr 1

1. Centrala SAP INTEGRA 64 + 11 czujek dymu i ciepła,
2. Centrala oddymiająca MCR9705 + 1 czujka.

Podpisano
dn. 23.05.2023

Dyrektor Finansowo – Administracyjny
Maria Wesołowska