

**Zarządzenie Nr 3 / 2015**  
**Komendanta Powiatowego**  
**Państwowej Straży Pożarnej**  
**w Powiecie Warszawskim Zachodnim**  
**z dnia 10.04.2015 roku**

**w sprawie:** wprowadzenia do stosowania wymagań organizacyjno – technicznych dotyczących uzgadniania przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z Komendą Powiatową PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim z siedzibą w Błoniu ul. Lesznowskiej 20 a.

Na podstawie art. 13 ust. 6 pkt 1 oraz pkt 11 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2009r. nr 12, poz. 68)

**zarządzam, co następuje:**

**§1**

Wprowadzam do stosowania wymagania organizacyjno – techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim, sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim z siedzibą w Błoniu, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

**§2**

Głównymi elementami ramowych wytycznych, o których mowa w §1 są:

- a) ogólne zasady uzgadniania sposobu podłączenia do systemu transmisji alarmu pożarowego,
- b) procedura przyłączania obiektu do systemu transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych,
- c) zasady użytkowania systemu transmisji alarmu pożarowego,
- d) podstawowe wymagania techniczne dla elementów składowych systemów sygnalizacji pożarowej i systemów transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych,
- e) eksploatacja, przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne systemów monitoringu pożarowego.

### §3

Należy dokonać przeglądu i analizy obowiązujących umów z operatorami oraz funkcjonowania działających systemów transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych, w zakresie zgodności funkcjonujących rozwiązań z obowiązującymi wymaganiami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dostosowanie do tych wymagań powinno nastąpić w drodze aneksu do ww. umów, przy czym zaleca się, żeby okres wprowadzenia koniecznych zmian wynikających z przywołanych wymagań oraz zasad wiedzy technicznej był nie dłuższy niż 12 miesięcy.

### §4

W zakresie wymagań dotyczących oceny zgodności wyrobów (badań i certyfikacji) dla urządzeń transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych, i dla systemów transmisji alarmów pożarowych, należy odnosić się do stanu prawnego obowiązującego odpowiednio na dzień produkcji, wprowadzenia do obrotu i/lub zainstalowania wyrobów. Wyroby (urządzenia transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych i systemy transmisji alarmów pożarowych) nie spełniające wymagań dotyczących oceny zgodności, wynikających z przepisów obowiązujących w dniu wprowadzenia do obrotu i/lub zainstalowania wyrobów, nie powinny być wprowadzone do użytkowania i/lub dalej eksploatowane.

### §5

Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia czynię st. kpt. mgr inż. Piotra Rupietę - starszego specjalistę ds. kontrolno- rozpoznawczych.

### §6

Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia sprawuje Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim .


### §7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10.04.2015r.

#### Otrzymują:

- komórki organizacyjne wszystkie,
- a/a



  
st. bryg. mgr inż. Miroslaw Jaształ