



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W PRUDNIKU

ul. Klasztorna 4, 48-200 Prudnik  
sekr. tel. 077 436 20 74, fax 077 436 20 75  
e-mail: [psse.prudnik@pis.gov.pl](mailto:psse.prudnik@pis.gov.pl)

HK.90820.16.5.2022.KT

Prudnik, 08.03.2022 r.

*Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia  
na terenie miasta i gminy Biała  
stan na 08.03.2022 r.*

*Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) przedstawia obszarową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi produkowanej przez wodociąg na terenie miasta i gminy Biała:*

Lp	Producent wody (nazwa, adres)	Eksploatowany wodociąg (zaopatrywane miejscowości)	Produkcja wody (m <sup>3</sup> /d)	Liczba zaopatrywanej ludności (tys.)	Uzdatnianie wody (metody)	Kwestionowane parametry – ilość dni przekroczeń w roku	Prowadzone postępowanie administracyjne	Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo	Jakość wody stan na 08.03.2022 r.
<b>1. Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia wodę.</b>									
1.	Wodociąg i Kanalizacja w Białej sp. z o.o. Ul. Prudnicka 43, 48-210 Biała	<b>Biała</b> (Biała, Ligota Bialska, Olbrachcice, Prężyna, Radoszyna, Wasiłowice, Kolnowice, Miłowice, Krobusz)	500	3.800	dezynfekcja	-	-	-	przydatna do spożycia

2.		<b>Gostomia</b> (Browiniec Polski, Czartowice, Gostomia, Nowa Wieś Prudnicka, Rostkowice, Solec, Wilków)	200	1,226	odżelazianie, odmanganianie dezynfekcja	-	-	-	przydatna do spożycia
3.		<b>Józefów</b> (Józefów)	8	0,120	-	-	-	-	przydatna do spożycia
4.		<b>Pogórze</b> (Brzeźnica, Chrzelice, Dębina, Górka Prudnicka, Grabina, Łącznik, Mokra, Otoki, Pogórze, Śmiesz, Ogiermicze)	250	3,567	odżelazianie odmanganianie dezynfekcja	-	-	-	przydatna do spożycia

Powyższa ocena wydana została na podstawie ocen jakości wody wydanych w 2021 r. po analizie sprawozdań z badań wykonanych w ramach realizacji monitoringu jakości wody.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Prudniku  
*A. Piłkiewicz*  
mgr inż. Adam Piłkiewicz

Otrzymuje:

1. Burmistrz Białej, Urząd Miejski w Białej, ul. Rynek 1, 48-210 Biała
2. Starosta Prudnicki, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik
3. Wodociągi i Kanalizacja w Białej sp. z o.o.
4. Prezes Wód Polskich, ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa, [prezes@wody.gov.pl](mailto:prezes@wody.gov.pl)
5. a/a

Sprawę prowadzi:  
Krzysztof Tomczyk-kierownik Oddziału Higieny Komunalnej  
Tel. 077 436 20 74 wew. 24