



PPIS/HKN-410/63/IC/B212/2023

Gostynin, 21.07.2023 r.

KOMUNIKAT Nr 3

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Lubikowie, gm. Sanniki zasilanego ze Stacji Uzdatniania Wody w Lubikowie, gm. Sanniki, zaopatrującego mieszkańców miejscowości: Lubików, Staropól, Osmolin, Osmólsk, Krubin, Działy, Lwówek, Sielce, Lasek, Brzezia, Brzeziny, Wólka Niska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że w dniu 17.07.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej Miasta i Gminy Sanniki dokonało poboru prób wody z wodociągu publicznego w Lubikowie, gm. Sanniki zasilanego ze Stacji Uzdatniania Wody w Lubikowie, gm. Sanniki. Analiza przeprowadzonych badań ponownie wykazała przekroczenie wartości parametrycznej wskaźnika mikrobiologicznego jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie, mając na uwadze bezpieczeństwo konsumentów, do czasu przywrócenia dobrej jakości wody na sieci wodociągu publicznego w Lubikowie **zaleca** stosowanie środków ostrożności zawartych w Komunikacie nr 1.

Powyższy Komunikat obowiązuje do czasu odwołania. Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyninie.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Gostyninie
z up.

KIEROWNIK
Szekcji Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Gostyninie

lek. wet. Dorota Michalska