



GŁÓWNY INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY

BI.260.30.2024.DK

Wszyscy wykonawcy

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, pn. „**Modernizacja systemu klimatyzacji serwerowni**” – **BI.260.30.2024.DK**.*

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU ZŁOŻENIA OFERT

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły pytania od Wykonawcy. Treść pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami przekazuję poniżej:

Pytanie nr 1:

1) Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie zewnętrznej pompki kroplin dla jednostek ściennych?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza użycie zewnętrznej pompki do odprowadzania kroplin pod warunkiem ukrycia jej w korytku osłonowym.

W związku z powyższym, zmianie ulega treść Zapytania ofertowego w pkt 7 ust. 1. i otrzymuje następujące brzmienie: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.11.2024 r. do godz. 12.00.

W pozostałym zakresie treść Zapytania ofertowego oraz załączników pozostaje bez zmian.

Dyrektor Generalny

Marcin Wójtowicz
/podpisano elektronicznie/