



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KĘDZIERZYNIE KOŹLU**

ul. Anny 14, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

e-mail: psse.kedzierzynkozle@pis.gov.pl; www.gov.pl/web/psse-kedzierzyn-kozle

HK.9080.5.2021.EG

Kędzierzyn- Koźle, dn. 31 marca 2021 r.

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA
DLA GMINY REŃSKA WIEŚ ZA ROK 2020**

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

oraz w oparciu o sprawozdania z przeprowadzonych badań próbek wody w 2020 roku pobranych przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowego monitoringu jakości wody oraz z przeprowadzonych badań próbek wody wykonanych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Krakowska 1, 48-120 Baborów, Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Kędzierzynie- Koźlu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 14, 47-200 Kędzierzyn- Koźle w ramach kontroli wewnętrznej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie - Koźlu

informuje, że woda przeznaczona do spożycia na terenie gminy Reńska Wieś w roku 2020 w zakresie badanych parametrów objętych monitoringiem grupy A i parametrów grupy B spełniała wymagania określone w załącznikach nr 1-4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) była **przydatna do spożycia przez ludzi**.

Uzasadnienie

W roku 2020 w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie- Koźlu monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w oparciu o ww. rozporządzenie na terenie gminy Reńska Wieś pobrano:

- 8 próbek do badań bakteriologicznych
- 8 próbek do badań fizykochemicznych

W ramach kontroli wewnętrznej, przedsiębiorstwo wodociągowe Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Krakowska 1, 48-120 Baborów pobrało:

- 7 próbek do badań fizykochemicznych
- 7 próbek do badań bakteriologicznych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie- Koźlu monitorował jakość wody w 4 stałych ustalonych punktach zgodności zlokalizowanych na sieci wodociągowej oraz w Stacjach Uzdatniania Wody zgodnie z zatwierdzonym rocznym harmonogramem. Zakres parametrów objętych monitoringiem grupy A, monitoringiem grupy B oraz częstotliwość pobierania próbek wody przez ww. przedsiębiorstwo były zgodne z przedstawionym i zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego harmonogramem pobierania próbek wody do badań w roku 2019. Badania wykonywane były przez laboratoria, które uzyskały akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym określonym w ww. rozporządzeniu. Przedsiębiorstwo wodociągowe terminowo przekazywało sprawozdania z badań wody oraz na bieżąco informowało o podejmowanych działaniach naprawczych wraz z terminem ich realizacji w sytuacji, gdy jakość wody

nie odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Producentem wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej na terenie gminy Reńska Wieś są dwa zakłady, które dostarczały wodę o odpowiedniej jakości.

W 2020 r. stwierdzono krótkotrwałe zanieczyszczenie wody bakteriami grupy coli w wodzie w wodociągu Większyce. Wdrożono działania administracyjne oraz poinformowano w skuteczny sposób mieszkańców miejscowości objętych zasięgiem ww. wodociągu o pogorszeniu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Przeprowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowe działania naprawcze były skuteczne, a przeprowadzone badania kontrolne wody wykazały, że jakość wody spełnia wymagania rozporządzenia. Na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań wody i przeprowadzonej analizie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie- Koźlu stwierdził, że w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. mieszkańcy Więszyc, Komorna, Pokrzywnicy, Łężce, Bytkowa, Radziejowa, Pociękarbia, Poborszowa, Mechnicy, Kamionki zasilanej przez wodociąg Większyce poza okresem od 05.11.2020 r. do 13.11.2020 r. spożywali wodę dobrej jakości ocenioną jako przydatną do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kędzierzynie-Koźlu

mgr Małgorzata Kopczyńska

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Reńska Wieś 1, ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś drogą elektroniczną: ug@renskawies.pl
2. Strona internetowa PSSE Kędzierzyn- Koźle: www.gov.pl/web/psse-kedzierzyn-kozle
3. a/a