

Olsztyn, 12 października 2021 r.

KOMUNIKAT


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1427) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości wody pobranej 7 i 8 października 2021 r.

stwierdził

**przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Ługwałdzie zaopatrującego miejscowości: Ługwałd,
Brąswałd, Redykajny oraz ulicę Ługwałdzką nr 8-43 w Dywitach
– gm. Dywity**

i w związku z tym wygasił decyzję o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Ługwałdzie oraz decyzję zezwalającą na zaopatrywanie ww. miejscowości w wodę z wodociągu publicznego Olsztyna.



Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wskutek podjętych działań naprawczych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załącznikach 1A i 1C (tabele nr 1) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.