

WZÓR [do uzgodnienia]

Lp.	Nazwa wykonanych czynności	Numer pokoju															
		1	2	3													
Jednostki wewnętrzne	1	Odczyt parametrów pracy systemu oraz ich weryfikacja															
	2	Kontrola skuteczności pracy systemu, funkcji chłodzenia i grzania															
	3	Kontrola stanu izolacji i połączeń przewodów zasilających															
	4	Czyszczenie wymienników ciepła parownika															
	5	Kontrola pracy czujnika przepływu															
	6	Odgrzybianie wymiennika i tacy ociekowej															
	7	Kontrola parametrów sterownika przewodowego															
	8	Kontrola agregatu pod względem uszkodzeń i wycieków															
	9	Kontrola drożności układu odprowadzania skroplin															
	10	Kontrola pracy turbiny i lotek jedn. wewnętrznej															
	11	Kontrola i czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej															
	12	Kontrola i czyszczenie elementów pompek skroplin															
	13	Kontrola zabrudzenia skraplacza oraz jego czyszczenie															
	14	Kontrola wentylatorów skraplacza															
	15	Kontrola poprawnej pracy zaworów rozprężnych															
...	Kontrola dokręcenia przyłączy oraz zacisków elektrycznych																

Lp.	Nazwa wykonanych czynności	RXYSQ12TY1 Nr ser.: 372271F002577
1	Odczyt parametrów pracy systemu oraz ich weryfikacja	
2	Inspekcja agregatu pod względem uszkodzeń, wycieków, itd.	
3	Kontrola stanu izolacji i połączeń przewodów zasilających	
4	Kontrola sprężarki, w tym kontrola stanu oleju	
5	Kontrola czujników agregatu	
6	Kontrola stanu ilości czynnika chłodniczego	
7	Kontrola i opomiarowanie uzwojeń kompresora	
...	Kontrola zabezpieczeń	

Uwagi/Zalecenia:

Uwaga: T - wykonano, N - nie wykonano, X - nie dotyczy.

Serwisant:.....

Data:.....