



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WŁOCŁAWKU**

Znak sprawy: NHŚ.5211.2.7.9.2024
Ldz. 8315

Włocławek, dnia 12.12.2024 r.
Egz. nr 1

Wójt Gminy Kowal
ul. Piwna 33
87-820 Kowal

OCENA OKRESOWA
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu Nakonowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 20 ust. 1 pkt 10, § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 ust. 1 pkt 1 - 3, ust. 2, 3 i 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), biorąc pod uwagę sprawozdania z przeprowadzonych badań jakości wody pobranej z wodociągu Nakonowo w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem i po przeprowadzeniu działań naprawczych przez zarządzającego wodociągiem oraz w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w niżej wymienionych miejscach:

Lp	Numer sprawozdania	Data pobrania próbki wody	Miejsce pobrania próbki
1.	SB/24520/03/2024	29.02.2024	SUW Nakonowo – kran wody uzdatnionej
2.	SB/24582/03/2024	29.02.2024	Agrofarma, Gołaszewo 60A – kran w kuchni
3.	245/W/2024	15.04.2024	SUW Nakonowo – kran wody uzdatnionej
4.	359/W/2024	23.05.2024	SUW Nakonowo – kran wody uzdatnionej
5.	363/W/2024	27.05.2024	SUW Nakonowo – kran wody uzdatnionej
6.	SB/84061/07/2024	09.07.2024	Niepubliczna Szkoła Podstawowa GALILEO nr 1, Nakonowo 31 – kran w łazience
7.	SB/84063/07/2024	09.07.2024	Budynek mieszkalny, Przydatki Gołaszewskie 12A – kran w kuchni
8.	SB/84064/07/2024	09.07.2024	Agrofarma, Gołaszewo 60A – kran w kuchni
9.	LF – 632 – W/198/24 LM/W – 632 – W/198/24	23.09.2024	Niepubliczna Szkoła Podstawowa GALILEO nr 1, Nakonowo 31 – kran w łazience
10.	LF – 632 – W/199/24 LM/W – 632 – W/199/24	23.09.2024	SUW Nakonowo – kran wody uzdatnionej

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Nakonowo, zarządzanego przez Gminę Kowal ul. Piwna 33, 87-820 Kowal.

UZASADNIENIE

W dniu 23.09.2024 r. w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz w dniach 29.02.2024 r., 15.04.2024 r., 23.05.2024 r., 27.05.2024 r. i 09.07.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem oraz po przeprowadzeniu działań naprawczych przez zarządzającego wodociągiem, pobrano do badań laboratoryjnych 10 próbek wody z wodociągu Nakonowo.

Próbki wody pobrano w następujących punktach zgodności: w Agrofarmie w miejscowości Gołaszewo 60A, w Niepublicznej Szkole Podstawowej GALILEO nr 1 w miejscowości Nakonowo 31, w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w miejscowości Przydatki Gołaszewskie 12A oraz na Stacji Uzdatniania Wody w Nakonowie.

Z parametrów bakteriologicznych oznaczono: liczbę bakterii grupy coli, liczbę *Escherichia coli*, liczbę enterokoków kałowych oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C.

Z parametrów fizykochemicznych oznaczono: pH, przewodność elektryczną właściwą, mętność, barwę, zapach, smak, chrom, ołów, kadm, miedź, sód, magnez, glin, mangan, żelazo, nikiel, arsen, selen, antymon, bor, OWO, siarczany, chlorki, fluorki, utlenialność, bromiany, jon amonowy, azotany, azotyny, cyjanki, rtęć, twardość, benzo(a)piren, Σ WWA, akryloamid, epichlorohydrynę, benzen, chlorek winylu, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2-dichloroetan, chloroform, bromodichlorometan, Σ THM, pestycydy i Σ pestycydów.

W próbkach wody pobranych z wodociągu Nakonowo w punkcie zgodności na Stacji Uzdatniania Wody w Nakonowie stwierdzono incydentalne przekroczenia dopuszczalnej wartości manganu na poziomie 62,4 – 99 $\mu\text{g/l}$, przy dopuszczalnej wartości do 50 $\mu\text{g/l}$.

Przeprowadzone działania naprawcze zarządzającego wodociągiem doprowadziły wodę do jakości zgodnej z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Przeprowadzone badania próbek wody wykazały, że woda z wodociągu Nakonowo spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A tab. 1, część B i część C tab. 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Nakonowo, zarządzanego przez Gminę Kowal ul. Piwna 33, 87-820 Kowal.

Wyk. w 2 egz.

Otrzymują:

1. adresat – ePUAP
2. NHŻ – egz. nr 1
3. aa – egz. nr 2

LN