



KOMUNIKAT NR 1

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu
o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi
pochodzącej z wodociągu zakładowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Wielkich Lniskach

zaopatrującego miejscowość Wielkie Lniska, gmina Grudziądz w powiecie grudziądzkim stwierdzono zwiększone stężenie manganu, przekraczające wartości zalecane. Może to pogorszyć wygląd i smak wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu po otrzymaniu prawidłowych wyników badania wody, kolejnym komunikatem zawiadomi o zmianie jakości wody.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W GRUDZIĄDZU
Beata Kuszka