

Głóżyna, dnia r.

Zn. Spr.: SA.270.16.2023

2023 -10- 2 5

Wszyscy zainteresowani**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Dotyczy zaproszenia do złożenia oferty na zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku będącego siedzibą Nadleśnictwa Czarniejewo (Głóżyna 5, 62-250 Czarniejewo)” znak sprawy SA.270.16.2023.

Zmawiający przekazuje treść pytań, jakie wpłynęły w w/w postępowaniu wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu konstrukcję gruntową, dwupodporową o układzie 2 panele w pionie, tak jak widnieje na załączonej do dokumentacji koncepcji?

Odpowiedź Zamawiającego:


Zamawiający informuje, że dopuszcza konstrukcję dwupodporową o układzie 2 panele w pionie.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści panele o większej mocy jednostkowej, przy zachowaniu projektowanej mocy całej instalacji, nie mniejszej niż w projekcie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dopuszcza panele o większej mocy, przy zachowaniu projektowanej mocy całej instalacji.



NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Czarniejewo
Artur Łachowski

Sprawę prowadzi: Anna Janowicz - Sekretarz Nadleśnictwa Dział Administracyjno-Gospodarczy,