



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

Słupsk, dnia**13 GRU. 2024**.....

HK.9022.1.360.2024

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 128.HK.2024
z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę **Ustka**, zaopatrującego miejscowość Ustkę.


Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Wodociągi Ustka Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 14, 76-270 Ustka z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Ustka oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku w roku 2024,

stwierdza

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Ustka, zaopatrującego miejscowość Ustka.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca wodociągu – Wodociągi Ustka Sp. z o.o. pobrały 23 próbki wody. W ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku pobrał 3 próbki wody. Spośród 26 próbek wody, pobranych z punktów zgodności - 1 nie spełniała wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Woda z ww. urzędzenia wodociągowego od dnia 05.06.2024 r. do dnia 01.07.2024 r. nie spełniała obowiązujących norm w zakresie manganu. W związku z przekroczeniem Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku prowadził postępowania administracyjne. Zarządca podjął działania naprawcze, których skuteczność potwierdził wynikami z badań.

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Ustka, zaopatrującego miejscowość Ustka spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. **Violetta Dąbrowska**

Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Ustka, ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, bom1@um.ustka.pl

Do wiadomości:

1. Wodociągi Ustka Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 14, 76-270 Ustka, biuro@wodociagi.ustka.pl
2. Strona internetowa PSSE w Słupsku

aa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55; e-mail: psse.slupsk@sanepid.gov.pl, <https://www.gov.pl/web/psse-slupsk>