



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W STRZELCACH OPOLSKICH

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 20, 47-100 Strzelce Opolskie

sekr. tel. 77 44 00 313, fax 77 44 00 323

e-mail: sekretariat.psse.strzelceop@sanepid.gov.pl

HK.90820.19.8.2023.MP

Strzelce Opolskie, 10 lipca 2023r.

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY przeznaczonej do spożycia przez ludzi

pochodzącej z wodociągu publicznego Raszowa na dzień 30 czerwca 2023r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. - Dz.U. z 2023r., poz. 338), art. 12 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. - Dz.U. z 2023r., poz. 537) oraz § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Raszowa.

Okresowa ocena jakości wody sporządzona została na podstawie analizy sprawozdań z przeprowadzonych badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich oraz kontroli wewnętrznej prowadzonej przez „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia dotyczy okresu od 01.04.2023r. do 30.06.2023r.

Stacja Uzdatniania Wody w Raszowej oraz część wodociągu w miejscowości Januszkowice (gmina Zdzieszowice) są zarządzane przez „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o., ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice. Pozostałe elementy wodociągu są zarządzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy, ul. Kościuszki 5.

Woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294). Badania próbek wody były wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na 2023r. i obejmowały oznaczenia mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne.

W ramach nadzoru bieżącego nad jakością wody w dniu 29.05.2023r. upoważniony przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich dokonał poboru próbek wody w wodociągu publicznym Raszowa /punkty poboru: Łąki Kozielskie ul. 1 Maja 32 – sklep, Raszowa ul. Góry Św. Anny 86 – sklep, PP Raszowa ul. Kościelna 7/. W próbkach wody stwierdzono obecność bakterii grupy coli. W tym samym dniu, tj. 29.05.2023r. pobrano próbki do badań w ramach kontroli wewnętrznej z tych samych punktów poboru. W próbkach nie stwierdzono przekroczeń mikrobiologicznych. W dniu 01.06.2023r. „Wodociągi

i Kanalizacja” Sp. z o.o., ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdieszowice przeprowadziły dezynfekcję wody w zbiornikach na Stacji Uzdatniania Wody w Raszowej. W dniu 02.06.2023r. pobrano 3 próbki wody w ramach kontroli wewnętrznej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy, ul. Kościuszki 5, z punktów poboru w których wcześniej stwierdzono przekroczenia. W jednej próbce wody pobranej w dniu 02.06.2023r. stwierdzono obecność bakterii grupy coli. Po przeprowadzonej ponownej dezynfekcji sieci wodociągu publicznego Raszowa, w dniu 07.06.2023r. pobrano w ramach kontroli wewnętrznej 3 próbki do badań, które nie wykazały przekroczeń mikrobiologicznych. Wydana została decyzja finansowa.

Wodociąg publiczny Raszowa obejmuje swoim zasięgiem miejscowości: Raszowa, Łąki Kozielskie, Krasowa, Januszkowice (gmina Zdieszowice).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Strzelcach Opolskich
Katarzyna Kanoza
mgr Katarzyna Kanoza

Otrzymują:

1. Burmistrz Leśnicy
ul. 1-go Maja 9
47-150 Leśnica
2. A/a.

Do wiadomości:

1. „Wodociąg i Kanalizacja” Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 2
47-330 Zdieszowice
2. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Krapkowicach
ul. Ks. Koziółka 30
47-303 Krapkowice

WYSŁANO

2023-07-20

podpis.....

Sporządziła:
Magdalena Proń
Oddział Higieny Komunalnej