

HK.4300.3.1.2019

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY
za 2018 rok dla gminy Żuromin

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 ze zm.)
- § 23 ust. 1, ust. 2, 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

i w oparciu o wydane oceny jakości wody nr: HK.4300.7.9.2018, HK.4300.3.4.2018, HK.4300.4.4.2018, HK.4300.13.10.2018, HK.4300.14.3.2018 z dnia 25.06.2018 r., HK.4300.7.14.2018, HK.4300.3.9.2018, HK.4300.4.9.2018, HK.4300.13.16.2018, HK.4300.14.14.2018 z dnia 20.12.2018 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w 2018 r. w gminie Żuromin
zaopatrywanej w wodę z wodociągów publicznych: Żuromin o produkcji od 1001 – 10000 m³/dobę,
Poniatowo, Chamsk, Dębsk, Raczyny o produkcji od 101 – 1000 m³/dobę
zarządzanych przez Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 125, 09-300 Żuromin

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie stwierdza, iż w pobranych próbkach wody do badań w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora w/w wodociągów i nadzoru prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną, nie stwierdzono ponadnormatywnych wartości badanych parametrów.

Jakość wody w gminie Żuromin w 2018 roku w zakresie badanych parametrów spełniała wymagania określone w zał. Nr 1, 2, 3, 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Woda dostarczana mieszkańcom gminy Żuromin przez wodociągi: Żuromin, Poniatowo, Chamsk, Dębsk, Raczyny jest uzdatniana przez napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie.

Produkcja wody oraz liczba osób korzystająca z wodociągu:

1. Wodociąg Żuromin – 504800 m³, 9739 osób
2. Wodociąg Poniatowo – 43560 m³, 954 osoby
3. Wodociąg Chamsk – 95240 m³, 1295 osób

4. Wodociąg Dębsk – 106020 m³, 874 osoby
5. Wodociąg Raczyny – 112990 m³, 1437 osób

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie informuje, iż nie odnotował w 2018 r. zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie gminy Żuromin.

Z uwagi na pojawiające się przekroczenia parametru mikrobiologicznego wszczynano postępowanie administracyjne w stosunku do wodociągów publicznych w Poniatowie i Raczynach, które umarzano po otrzymaniu pozytywnych wyników badań wody.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Żurominie
Cyran
mgr Agnieszka Cyran

Otrzymuje:

1. Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin Pl. J. Piłsudskiego 3, 09 – 300 Żuromin.
2. Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. ul. Szpitalna 125, 09-300 Żuromin.
3. a/a.