



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LUBINIE  
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W LUBINIE  
ul. 1-go Maja 15, 59-300 Lubin REGON 390490750 NIP 692-18-72-821  
Centrala: (076) 846 67 00 Fax: (076) 846 67 02 e-mail: psse.lubin@sanepid.gov.pl

Lubin, dnia 25 czerwca 2024 roku

**KOMUNIKAT NR 26/2024 DLA KONSUMENTÓW  
W SPRAWIE OCENY JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
Z WODOCIĄGU SIECIOWEGO MCZ**

Uwaga odbiorcy wody wodociągowej na terenie miejscowości Lubin,  
korzystający z wody, pochodzącej z wodociągu sieciowego MCZ w Szpitalu MCZ S.A.  
ul. M. Skłodowskiej-Curie 54 – budynek D-40.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie, działając na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), § 26 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

informuje konsumentów wody wodociągowej z wodociągu sieciowego MCZ, iż na podstawie analiz sprawozdań z badań wody pobranej dnia 21 czerwca 2024 r. (data wpływu do PSSE w Lubinie: 25 czerwca 2024 r.) stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi – przekroczenie wartości parametrycznej ołowiu.

W związku z powyższym PPIS w Lubinie nakazał m.in. MCZ S.A.

- unieruchomienie wodociągu sieciowego MCZ do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań chemicznych wody
  - podjęcie skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym;
- a ponadto zezwolił na korzystanie z alternatywnego źródła wody poprzez korzystanie z wody pochodzącej z miejskiej sieci wodociągowej (wodociąg sieciowy Lubin).

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie został poinformowany pismem zarządcy wodociągu z dnia 25 czerwca 2024 r. o zaprzestaniu korzystania z wody z wodociągu sieciowego MCZ i korzystaniu z wody z ujęcia miejskiego w celu zaopatrzenia w wodę do spożycia przez ludzi budynku Szpitala D-40. Ponadto poinformował o rozpoczęciu dalszych działań naprawczych.**

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W LUBINIE  
*Danuta Katoła-Swiątek*  
mg. Danuta Katoła-Swiątek